

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»
Л.В. Тарараксин**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

по объекту строительства: «ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ объекта по ул.
Комсомольская, д. 7 в г. Бокситогорск, ЛО»

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2012-2013 года.*
2. Вид строительства: *новое строительство.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия строительства: *в населенной местности, в стесненных условиях.*
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
 - ✓ *общая протяженность КЛ-0,4 кВ 0,13 км;*
 - ✓ *сечение КЛ-0,4 кВ определить для электроустановки с длительным режимом работы по допустимой нагрузке 107,64 кВт;*
 - ✓ *ГНБ наличие пересечения с автомобильной дорогой, пешеходной дорогой 0,02 км.*
 - ✓ *Прохождение КЛ-0,4 кВ в подвальном помещении ~ 0,03 км.*
7. Требования к узлам учета: *ТУ получить в ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль».*
8. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
9. Требования к РЗА: *проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
10. Требования к разрешительной документации: *в соответствии с заданием на проведение работ по получению разрешительной документации.*
11. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
12. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
15. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Бокситогорские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.*
16. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: *ТЗ, ТУ заявителя - ОАО «Сбербанк России».*
17. Организация-заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
18. Проектная организация:
19. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.