

ЗАЯВКА
на проведение конкурса

Форма торгов	Открытый запрос предложений
Контактная информация	Начальник ОКС Алеуфьев Сергей Борисович
Предмет договора	Строительство: 1. «ВЛЗ-10кВ от ф.524-10 до КТПП 2х250/10/0,4кВ (Н-3)»; 2. «ВЛЗ-10 кВ от ТП-756 ф.524-04 до КТПП 2х250/10/0,4кВ (Н-3)»; 3. «КТПП 2х250/10/0,4кВ (Н-3) на ул. Матросова».
Вид работ	Строительство ВЛИ-10кВ – 350 м.; Строительство ВЛИ-10кВ – 350 м.; Строительство КТПП 2х250/10/0,4кВ.
Начальная (предельная) цена	2 150 000 рублей с НДС
Срок выполнения работ	180 к/д
Место выполнения работ	Ленинградская область, Кировский р-н, п. Назия.
Особое условие	Аванс 30 % т.к. после выполнения данных мероприятий возможно выполнение по заявителю Администрация МО Назиевское ГП МО Кировский МР ЛО (свыше 15 кВА).
Иная информация	Более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
технический директор ОАО «ЛОЭСК»
Л.В. Тарараксин**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***по объекту строительства:*

«ВЛЗ-10кВ от ф.524-10 до КТПП 2х250/10/0,4кВ (Н-3)»,
«ВЛЗ-10кВ от ТП-756 ф.524-04 до КТПП 2х250/10/0,4кВ (Н-3) »,
«КТПП 2х250/10/0,4кВ (Н-3) на ул. Матросова».
Адрес: Ленинградская область, Кировский р-н, п. Назия.

1. Основание для проведения работ: *Инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2013 года.*
2. Вид строительства: *строительство.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия строительства: *в населенной местности.*
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
 - ✓ Выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.524-10 до КТПП 2х250/10/0,4кВ (Н-3) применив провод СИП-3 сечением не менее 1х70 (ориентировочно 350 м.), отпаечную опору согласовать на стадии проектирования;
 - ✓ Выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-756 ф.524-04 до КТПП 2х250/10/0,4кВ (Н-3) применив провод СИП-3 сечением не менее 1х70 (ориентировочно 350 м.)
 - ✓ Предусмотреть замену дефектных опор на ж/б опоры из стоек типа СВ-110 (ориентировочно 15 шт.).
 - ✓ Установить трансформаторы ТМГ 250 кВА-2шт.;
 - ✓ В РУ-10кВ предусмотреть установку 6 ячеек:
 - 2 вводные ячейки КСО-366 с ВН;
 - 2 трансформаторные ячейки КСО-366 с ВНП;
 - 2 секционные ячейки КСО-366 с РВ.
 - ✓ Установить РЛНД 1 10/400 У1 с приводом ПРНЗ-10У1.
7. Требования к узлам учета: *ТУ от ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль».*
8. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
9. Требования к РЗА: *Согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
10. Требования к разрешительной документации: *в соответствии с заданием на проведение работ по получению разрешительной документации.*

- 11. Требования к технологии:** *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
- 12. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
- 13. Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
- 14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
- 15. Требования к согласованию проекта:** *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Кировские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами, на стадии проектирования опросные листы по ТП согласовать с отделом ПВО ЦА ОАО.*
- 16. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ от ОАО «ЛОЭСК».
- 17. Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
- 18. Проектная организация:** _____
- 19. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
технический директор ОАО «ЛОЭСК»

Л.В. Тарараксин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ*по объекту строительства:**«ВЛИ-0,4кВ от КТПП 2х250/10/0,4кВ (Н-3)».**Адрес: Ленинградская область, Кировский р-н, п. Назия, ул. Матросова.*

1. **Основание для проведения работ:** *Инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2013 года.*
2. **Вид строительства:** *строительство.*
3. **Стадийность проектирования:** *рабочий проект.*
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** *не требуется.*
5. **Особые условия строительства:** *в населенной местности.*
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
От КТПП 2х250/10/0,4кВ (Н-3) на ул. Матросова до ВРУ-0,4кВ жилого дома выполнить строительство 2ВЛИ-0,4кВ, применив провод СИП-2А сечением не менее 4х95 (ориентировочно 2х220 м.).
7. **Требования к узлам учета:** *ТУ от ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль»..*
8. **Требования к телемеханике:** *отсутствуют.*
9. **Требования к РЗА:** *Согласовать со службой РЗиА ЦА ОАО «ЛОЭСК»..*
10. **Требования к разрешительной документации:** *в соответствии с заданием на проведение работ по получению разрешительной документации.*
11. **Требования к технологии:** *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
12. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
15. **Требования к согласованию проекта:** *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Кировские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.*

16. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ от ОАО «ЛОЭСК».

17. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».

18. Проектная организация: _____

19. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»

Л.В. Тараксин

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации

по объекту строительства: «ВЛН-0,4кВ от КТПП 2х250/10/0,4кВ (Н-3)».

Адрес: Ленинградская область, Кировский р-н, п. Назия, ул. Матросова.

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объектам.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
 - оформление акта выбора земельного участка для размещения Объектов;
 - обеспечение необходимого согласования размещения Объектов с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;
 - получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объектов.
 - получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;
 - контрольно-исполнительная съёмка;
 - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - согласование границ охранной зоны Объекта в СЗу Ростехнадзора.
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям;
 - топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в управлении Росреестра по Ленинградской области;
 - акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора;
 - ордер (разрешение) на проведение земляных работ;
 - материалы контрольно-исполнительной съёмки;
 - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);
 - документ, подтверждающий согласование СЗу Ростехнадзора границ охранной зоны объекта.
8. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК»
9. **Подрядная организация:**
10. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком подрядной организации:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ подрядной организацией.
11. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»

Л.В. Тараксин

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации
*по объектам строительства: «ВЛТЗ-10кВ от ф.524-10 до КТПП 2х250/10/0,4кВ (Н-3)»,
«ВЛТЗ-10кВ от ТП-756 ф.524-04 до КТПП 2х250/10/0,4кВ (Н-3)»,
«КТПП 2х250/10/0,4кВ (Н-3) на ул. Матросова»,
Адрес: Ленинградская область, Кировский р-н, п. Назия.*

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объектам.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
 - оформление акта выбора земельного участка для размещения Объектов;
 - обеспечение необходимого согласования размещения Объектов с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;
 - получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объектов;
 - получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;
 - контрольно-исполнительная съёмка;
 - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - согласование границ охранной зоны Объекта в СЗу Ростехнадзора.
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям;
 - топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в управлении Росреестра по Ленинградской области;
 - акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора;
 - ордер (разрешение) на проведение земляных работ;
 - материалы контрольно-исполнительная съёмки;
 - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);
 - документ, подтверждающий согласование СЗу Ростехнадзора границ охранной зоны объекта.
8. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК»
9. **Подрядная организация:**



10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком подрядной организации: *копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ подрядной организацией.*
11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.