

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -  
технический директор ОАО «ЛОЭСК»  
\_\_\_\_\_ Л.В. Тарараксин

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

*по объекту реконструкции:*

*«КТПН-4». (инв.№ 000001100).*

*Адрес: ЛО, Кировский район, Кировское ГП (МО I уровня), г. Кировск, ул. Набережная.*

1. Основание для проведения работ: *Инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2013 года.*
2. Вид строительства: *реконструкция.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия строительства: *в населенной местности.*
6. Основные технико-экономические показатели объекта:  
✓ *Произвести реконструкцию КТПН-4 с установкой силового трансформатора 400 кВА. Оборудование РУ-6/0,4 кВ и пропускная способность сборных шин должны обеспечивать возможность установки силового трансформатора 630 кВА.*
7. Требования к узлам учета: *ТУ от ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль»;*
8. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
9. Требования к РЗА: *Проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
10. Требования к разрешительной документации: *отсутствуют.*
11. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
12. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
15. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Кировские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами, на стадии проектирования опросные листы согласовать с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК».*

16. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ от ОАО «ЛОЭСК».

17. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».

18. Проектная организация: \_\_\_\_\_

19. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -  
технический директор ОАО «ЛОЭСК»  
\_\_\_\_\_ Л.В. Тарараксин**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***по объекту строительства:**«2 КЛ-0,4 кВ от новой КТПН-4 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Кировск, ЛО.».**Адрес: ЛО, Кировский район, Кировское ГП (МО 1 уровня), г. Кировск, ул. Набережная.*

1. **Основание для проведения работ:** *Инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2013 года.*
2. **Вид строительства:** *строительство.*
3. **Стадийность проектирования:** *рабочий проект.*
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** *не требуется.*
5. **Особые условия строительства:** *в населенной местности.*
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
  - ✓ *Проложить 2КЛ-0,4кВ от новой КТПН-4 до ВРУ-0,4кВ объекта. Трассу, сечение и марку кабеля определить проектом (ориентировочно 180 м.);*
  - ✓ *Кабель на всем протяжении защитить от механических повреждений плитами ПЗК;*
  - ✓ *По трассе установить кабельные реперы, при невозможности сделать отметки на стенах зданий.*
7. **Требования к узла учета:** *ТУ от ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль»;*
8. **Требования к телемеханике:** *отсутствуют.*
9. **Требования к РЗА:** *Проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
10. **Требования к разрешительной документации:** *в соответствии с заданием на проведение работ по получению разрешительной документации.*
11. **Требования к технологии:** *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
12. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
15. **Требования к согласованию проекта:** *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Шлиссельбургские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.*

16. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ от ОАО «ЛОЭСК».

17. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».

18. Проектная организация: \_\_\_\_\_

19. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -  
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»  
\_\_\_\_\_  
Л.В. Тараксин

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации**  
*по объекту строительства: «2КЛ-0,4 кВ от новой КТПН-4 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г.*  
*Кировск, ЛО».*

*Адрес: ЛО, Кировский район, Кировское ГП (МО I уровня), г. Кировск, ул. Набережная.*

1. **Основание для проведения работ:** *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».*
2. **Цель работы:** *получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объектам.*
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** *не требуется.*
4. **Особые условия проведения работ:**
  - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
  - *оформление акта выбора земельного участка для размещения Объектов;*
  - *обеспечение необходимого согласования размещения Объектов с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;*
  - *получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объектов.*
  - *получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;*
  - *контрольно-исполнительная съёмка;*
  - *получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);*
  - *согласование границ охранной зоны Объекта в СЗу Ростехнадзора.*
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** *согласовать со всеми смежными землепользователями.*
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** *согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.*
7. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
  - *отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям;*
  - *топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в управлении Росреестра по Ленинградской области;*
  - *акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора.*
  - *ордер (разрешение) на проведение земляных работ;*
  - *материалы контрольно-исполнительная съёмки;*
  - *разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);*



- акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);
  - документ, подтверждающий согласование СЗу Ростехнадзора границ охранной зоны объекта.
8. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК»*
  9. Подрядная организация:
  10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком подрядной организации: *копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ подрядной организацией.*
  11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.