

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -  
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»  
\_\_\_\_\_ Л.В. Тарараксин

### Техническое задание

*по объектам реконструкции: «ВЛ-0,4 кВ по ул. Дружносельская от ТП-26 до 3-го проезда, и далее по 3 проезду до ответвления к ж/д в п. Сиверский Гатчинского района ЛО»*

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2013 года.
2. Вид строительства: реконструкция.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели проекта:  
*На ВЛ-0,4 кВ по ул. Дружносельская от ТП-26 до 3-го проезда, и далее по 3 проезду до ответвления к ж/д выполнить замену провода на провод сечением не менее 3х95+1х95+1х25, с заменой дефектных опор на опоры из стоек типа СВ-95 (400 м).  
Переподключение существующих потребителей на этом участке выполнить проводом СИП2А необходимого сечения с установкой на опорах с ответвлениями к существующим домам выносных приборов учета.  
Получить согласование с администрацией Муниципального образования о выполнении сети уличного освещения 5 проводом в составе провода СИП.*
7. Требования к узлам учета: *На ответвлении от опоры к жилому дому заявителя, в отдельном запираемом металлическом шкафу установить коммутационный аппарат и узел контроля мощности и транспорта электроэнергии с возможностью передачи данных с использованием PLC-II связи. Проект согласовать с ООО «Энергоконтроль».*
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: отсутствуют.
10. Требования к технологии: в соответствие с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК, с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.
15. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: ТЗ, ТУ заявителя – Бондарь И.В., Ковалев О.В.
16. Организиния-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Проектная организация: \_\_\_\_\_.
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) в электронном виде.