

Приложение № \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -  
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»  
\_\_\_\_\_ Л.В. Тарараксин

### Техническое задание

по объекту реконструкции: «ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП на пересечении Большевской наб.,  
по ул. Полевая и далее по ул. Энергетиков до опоры с ответвлением к ж/д заявителя в п.  
Сиверский Гатчинского р-на ЛО»

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2013 года.

2. Вид строительства: реконструкция.

3. Стадийность проектирования: рабочий проект.

4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.

5. Особые условия строительства: в населенной местности.

6. Основные технико-экономические показатели проекта:

На ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП на пересечении Большевской наб. и ул. Полевая до ул. Энергетиков и далее по ул. Энергетиков до опоры с ответвлением к ж/д 7 по ул. Энергетиков выполнить замену провода на провод СИП 2А сечением не менее  $3 \times 95 + 1 \times 95 + 1 \times 25$  мм<sup>2</sup>, предусмотрев замену дефектных опор на опоры из стоек типа СВ-95 (400 м).

Переключением существующих потребителей на этом участке выполнить проводом СИП 2А необходимого сечения с установкой на опорах с ответвлениями к существующим домам выносных приборов учета.

Получить согласование с администрацией Муниципального образования о выполнении сети уличного освещения 5 проводом в составе провода СИП.

7. Требования к узлам учета: На ответвлении от опоры к жилому дому заявителя, в отдельном запираемом металлическом шкафу установить коммутационный аппарат и узел контроля мощности и транспорта электроэнергии с возможностью передачи данных с использованием PLC-II связи. Проект согласовать с ООО «Энергоконтроль».

8. Требования к телемеханике: отсутствуют.

9. Требования к РЗА: отсутствуют.

10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).

11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.

12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.

13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.

14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.

15. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: ТЗ, ТУ заявителей – Гриднев С.А.

16. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».

17. Проектная организация: \_\_\_\_\_

инв. № 100001765 (архив)  
\_\_\_\_\_

18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) в электронном виде.