

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора –
Технический директор
ОАО «ЛОЭСК»

Л.В. Тарараксин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции: «ВЛ-0,4 кВ по ул. Восточная от ТП-95»
(инв.№ 000002042)
в г. Луга, ЛО.

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2013 г.
2. Вид работ: реконструкция.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели проекта:
На ВЛ-0,4 кВ по ул. Восточная от ТП-95 от оп.№7 с учетом анкерных пролетов выполнить замену существующего провода на провод СИП 2А 3х95+1х95+1х25, предусмотрев замену дефектных опор на ж/б опоры из стоек типа СВ-95 (L~380м). Переподключение существующих потребителей на этом участке выполнить проводом СИП2А необходимого сечения. Места установки и тип светильников уличного освещения согласовать в администрации. Выполнить установку светильников.
7. Требования к узлам учета: отсутствуют.
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: отсутствуют.
10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:
в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Лужские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.
15. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: технические условия присоединения, заявитель – Злобина Е.Л., ТЗ от ОАО «ЛОЭСК».
16. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Проектная организация: _____.
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) в электронном виде.