

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора –
Технический директор
ОАО «ЛОЭСК»

Л.В. Тараксин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


по объекту реконструкции: «ВЛ-0,4 кВ от ТП-32»
(инв.№ 000001836)
в г. Луга, ЛО.

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2013 г.
2. **Вид работ:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели проекта:**
От опоры №1 до опоры №4 произвести монтаж ВЛИ-0,4 кВ (совместный подвес) по существующим опорам с установкой одной промежуточной опоры проводом СИП 2А 3х95+1х95+1х35 ориентировочно около 100м.
На ВЛ-0,4 кВ по ул. Киевская и пер. Волынский от ТП-32 от опоры №4 до опоры №16 с учетом анкерных пролетов выполнить замену существующего провода на провод СИП 2А 3х95+1х95+1х35, предусмотрев замену дефектных опор на ж/б опоры из стоек типа СВ-95 (L~170м). Переподключение существующих потребителей на этом участке выполнить проводом СИП2А необходимого сечения. Места установки и тип светильников уличного освещения согласовать в администрации. Выполнить установку светильников.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:**
в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Лужские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:** технические условия присоединения, заявитель – Ковальногова С.Н., ТЗ от ОАО «ЛОЭСК».
16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** _____.
18. **Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) в электронном виде.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора –
Технический директор
ОАО «ЛОЭСК»



Л.В. Тарараксин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объектам строительства:

«КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до опоры №1»;

«ВЛИ-0,4 кВ от опоры №16 до границы участка Киевская д.173»
в г. Луга, ЛО.

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2013 г.
2. Вид работ: новое строительство.
3. Стадийность проектирования: рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: в населенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели проекта:
От РУ-0,4 кВ ТП-32 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ проложить КЛ-0,4 кВ. Марку, длину и сечение кабеля определить проектом. (Длина ориентировочно 40 м; сечением не менее 120 мм²)
Трассу КЛ-0,4 кВ определить проектом, согласовать с землепользователем.
От опоры №16 до границы участка Киевская д.173 построить ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах. Ориентировочная длина 150 м. Марку провода определить проектом. Трассу ВЛИ-0,4 кВ определить проектом, согласовать с землепользователем.
7. Требования к узлам учета: отсутствуют.
8. Требования к телемеханике: отсутствуют.
9. Требования к РЗА: отсутствуют.
10. Требования к разрешительной документации: в соответствии с Задаaniem на проведение работ по получению разрешительной документации.
11. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
12. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
15. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Лужские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.
16. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: технические условия присоединения, заявитель – Ковальногова С.Н., ТЗ от ОАО «ЛОЭСК».
17. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
18. Проектная организация: _____.
19. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»

Л.В. Тарараксин

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации
по объектам строительства:**

«КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до опоры №1»;

«ВЛИ-0,4 кВ от опоры №16 до границы участка Киевская д.173» в г. Луга, ЛО.

- 1. Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
- 2. Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объектам.
- 3. Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
- 4. Особые условия проведения работ:**
 - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
 - оформление акта выбора земельного участка для размещения Объектов;
 - обеспечение необходимого согласования размещения Объектов с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;
 - получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объектов.
 - получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;
 - контрольно-исполнительная съёмка;
 - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - согласование границ охранной зоны Объекта в СЗу Ростехнадзора.
- 5. Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.
- 6. Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
- 7. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям;
 - топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в управлении Росреестра по Ленинградской области;
 - акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора.
 - ордер (разрешение) на проведение земляных работ;
 - материалы контрольно-исполнительной съёмки;
 - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);
 - документ, подтверждающий согласование СЗу Ростехнадзора границ охранной зоны объекта.
- 8. Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК»
- 9. Подрядная организация:**
- 10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком подрядной организации:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ подрядной организацией.
- 11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**