

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -  
Технический директор  
ОАО «ЛОЭСК»

Л.В. Тарараксин

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***по объектам строительства:**«ВЛИ-0,4 кВ от ТП-193 до границ участков заявителей, ЛО, г. Выборг, ул. Новопоселковая».*

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2013-14 г.*
2. Вид строительства: *новое строительство.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия строительства:

*Выполнить:**- Строительство ВЛИ-0,4 кВ до участков Заявителей от РУ-0,4 кВ КТП-193.*

Основные технико-экономические показатели объекта:

## ✓ ВЛИ-0,4 кВ

- Построить ВЛИ-0,4 кВ до участков заявителей;
  - Точки присоединения ВЛИ:
    - РУ-0,4 кВ КТП-193;
    - существующая ВЛИ-0,4 кВ идущая РУ-0,4 кВ от КТП-193 по ул. Новопоселковая.
  - Точки присоединения определить проектом в зависимости от направления построенной ВЛИ-0,4 кВ;
  - Провод ВЛИ-0,4 кВ принять изолированным тип СИП 2А сечением не менее 3х70+1х95, с деревянными опорами (точный тип опор определить при проектировании);
  - На построенную ВЛИ-0,4 кВ перезавести существующие ВЛИ-0,4 кВ, проходящие в данном районе от ТП-177 (объем работ, места токоразделов определить при проектировании);
  - Общая ориентировочная строительства длина всех направлений ВЛИ-0,4 кВ около 250 метров (точную длину, количество направлений определить проектом);
  - Тип применяемого оборудования согласовать на стадии проектирования с филиалом ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети».
6. Требования к узлам учета: *отсутствуют.*
  7. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
  8. Требования к РЗА: *проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
  9. Требования к разрешительной документации: *в соответствии с заданием на проведение работ по получению разрешительной документации.*
  10. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
  11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
  12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
  13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
  14. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.*
  15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: *ТУ.*
  16. Организация-заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
  17. Проектная организация: \_\_\_\_\_.
  18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

---

---

---

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -  
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»  
\_\_\_\_\_ Л.В. Тарараксин**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации по объектам строительства:**

*«В.ЛН-0,4 кВ от ТП-193 до границ участков заявителей, ЛО, г. Выборг, ул. Новопоселковая»*

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2013 г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объектам.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
  - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
  - оформление акта выбора земельного участка для размещения Объектов;
  - обеспечение необходимого согласования размещения Объектов с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;
  - получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объектов.
  - получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;
  - контрольно-исполнительная съёмка;
  - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
  - согласование границ охранной зоны объекта в СЗу Ростехнадзора.
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
  - отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям;
  - топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в управлении Росреестра по Ленинградской области;
  - акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора.
  - ордер (разрешение) на проведение земляных работ;
  - материалы контрольно-исполнительной съёмки;
  - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
  - акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);
  - Документ, подтверждающий согласование СЗу Ростехнадзора границ охранной зоны объекта.
8. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК»

9. Подрядная организация: \_\_\_\_\_.
10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком подрядной организации: *копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ подрядной организацией.*
11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.