

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора –
Технический директор
ОАО «ЛОЭСК»

Л.В. Тарараксин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту строительства:

«КЛ-0,4кВ от КР№251 до нового КРП в г. Сланцы ЛО»

по адресу: ЛО, г. Сланцы, ул. Ленина д.17 Сланцевское городское поселение 2-го уровня.

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Вид работ:** новое строительство.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
КЛ-0,4:
 - протяженность - 0,050 км;
 - тип и марка нового кабеля – АСБ2л-1 4х16;
 - монтаж концевой муфты - 2шт.;
 - подключение кабеля к коммутационным аппаратам в КР№251 и КРП;
 - пересечения с подземными коммуникациями согласовать с владельцами, кабель защитить в соответствии с требованиями ПУЭ гл.2.3;
 - вывод кабеля из траншеи в КР№251 и КРП выполнить в металлическом кожухе;
 - при необходимости выполнить восстановление асфальтового покрытия. Ориентировочная ширина проходимой дороги 6м.**КРП:**
 - новый распределительный пункт низкого напряжения уличной установки на 6 групп однофазных автоматических выключателей с номинальным током 50А и местом для установки приборов учета и защиты линий к потребителям;
 - установить у стены здания гаражей;
 - выполнить заземляющее устройство КРП, R в соответствии с требованиями ПУЭ.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к разрешительной документации:** в соответствии с Задаaniem на проведение работ по получению разрешительной документации.
11. **Требования к технологиям:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
12. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
15. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Сланцевские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.
16. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТУ к договору 18-089/005-ПСФ-13 от 25.11.2013г., ТЗ от ОАО «ЛОЭСК».
17. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
18. **Подрядная организация:** _____.
19. **Рабочая документация** передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»
Л.В. Тарараксин

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации
по объекту строительства:**

«КЛ-0,4кВ от КР№251 до нового КРП в г. Сланцы ЛО»

по адресу: ЛО, г. Сланцы, ул. Ленина д.17 Сланцевское городское поселение 2-го уровня.

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объектам.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
 - оформление акта выбора земельного участка для размещения Объектов;
 - обеспечение необходимого согласования размещения Объектов с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;
 - получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объектов.
 - получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;
 - контрольно-исполнительная съёмка;
 - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - согласование границ охранной зоны Объекта в СЗу Ростехнадзора.
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям;
 - топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в управлении Росреестра по Ленинградской области;
 - акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора.
 - ордер (разрешение) на проведение земляных работ;
 - материалы контрольно-исполнительная съёмки;
 - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);
 - документ, подтверждающий согласование СЗу Ростехнадзора границ охранной зоны объекта.
8. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК»
9. **Подрядная организация:**
10. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком подрядной организации:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ подрядной организацией.
11. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**