

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»
_____ Л.В. Тараксин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объектам строительства:

«ВЛз-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 4-13 до ТП Ш-35;

КТПН 250/10/0,4 кВ ; ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш-35 в д. Шепелево Ломоносовского р-на»

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2013-2014 года.*
2. Вид объекта: *новое строительство.*
3. Стадийность проектирования: *рабочая документация.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия строительства: *в населенной местности.*
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
 - 6.1. *ВЛз-10 от ВЛ-10 кВ ф. 4-13 до ТП Ш-35 протяженность 0,1 км, марка используемого провода СИП 3(1x70), с установкой линейного разъединителя РЛКВ, тип применяемых опор э/б СВ 110;*
 - 6.2. *ТП – Ш-35: КТПН-400/10/0,4 кВ, трансформатор ТМГ СУ 250 кВА- 1 шт., РУ-0,4 панели: вводная с автоматическим выключателем 400 А и 6 линейных ВА 2x250; 2x160; 1x100; 1x40(освещение); собственные нужды: ВА-20А; розетки 380 В ;220 В.*
 - 6.3. *ВЛН-0,4 кВ от ТП Ш-35 протяженность 0,6 км, марка используемого провода СИП 2А (4x95), тип применяемых опор э/б СВ 95;*
7. Требования к узлам учета: *ТУ от ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль».*
8. Требования к телемеханике: *отсутствует.*
9. Требования к РЗА: *отсутствует.*
10. Требования к разрешительной документации: *в соответствии с заданием на проведение работ по получению разрешительной документации.*
11. Требования к технологиям: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).*
12. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*

15. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Сосновоборские городские электрические сети» с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.*
16. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ от ОАО «ЛОЭСК».
17. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
18. Проектная организация: _____
19. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»
_____ Л.В. Тарараксин

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации

по объектам строительства:

«ВЛз-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 4-13 до ТП Ш-35;

КТГПН 250/10/0.4 : ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш-35 в д. Шепелево Ломоносовского р-на»

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК».*
2. Цель работы: *получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объектам.*
3. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
4. Особые условия проведения работ:
 - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
 - *оформление акта выбора земельного участка для размещения Объектов;*
 - *обеспечение необходимого согласования размещения Объектов с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;*
 - *получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объектов.*
 - *получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;*
 - *контрольно-исполнительная съёмка;*
 - *получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);*
 - *согласование границ охранной зоны Объекта в СЗу Ростехнадзора.*
5. Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями: *согласовать со всеми смежными землепользователями.*
6. Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций: *согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.*
7. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:
 - *отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям;*
 - *топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в управлении Росреестра по Ленинградской области;*
 - *акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора.*
 - *ордер (разрешение) на проведение земляных работ;*
 - *материалы контрольно-исполнительная съёмки;*
 - *разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);*
 - *акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);*
 - *документ, подтверждающий согласование СЗу Ростехнадзора границ охранной зоны объекта.*
8. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛОЭСК»*
9. Подрядная организация: _____

10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком подрядной организации: *копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ подрядной организацией.*
11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.