

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор
ОАО «ЛОЭСК»

Л.В. Тарараксин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции:

«КЛ-10 кВ от ТП-38, г. Приморск, Выборгский район ЛО» (инв. № 00-002691).

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2013 г.
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:**
Выполнить:
 - Замену существующего кабельного выхода 10 кВ из П/Ст «Приморская» до опоры №1 (Фидер № 02);
 - Замену существующих разъединителей (P-12, P-16, P-21, P-25, P-26) на (фидере № 02)
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - ✓ **ЛЭП-10 кВ (Фидер №02)**
 - От РУ-10 кВ (ячейка № 15) П/Ст «Приморская» до опоры № 1 ВЛЗ-10 кВ (фидер № 02) вместо существующей КЛ-10 кВ проложить эл. кабель 10 кВ марки АСБ-Ц (ориентировочная длина ≈ 70 метров) сечением 240 мм² (трассу, объем работ определить при проектировании);
 - На ВЛЗ-10 кВ (фидер № 02) вместо существующих разъединителей P-12, P-16, P-21, P-25, P-26 установить и смонтировать новые марки РЛКВ-10/400 (объем работ определить при проектировании).
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** проект согласовать со службой РЗиА ЦА ОАО «ЛОЭСК».
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТУ по заявителю: Линк Девелопмент, ТЗ.
16. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** _____.
18. **Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.**