

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор
ОАО «ЛОЭСК»

Л.В. Гарараксин**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

по объекту строительства:

*«ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10, ЛО, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Ленинградская»
«ВЛИ-0,4 кВ от ШРН-67 до участков заявителей ЛО, Выборгский район, г. Светогорск»*

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2013 г.*
2. Вид строительства: *новое строительство.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия строительства:

Выполнить:

- *Строительство ВЛИ-0,4 кВ до участков Заявителей от существующий ВЛИ-0,4 кВ запитанной от ТП-10 и существующего ШРН-67.*

Основные технико-экономические показатели объекта:

✓ ВЛИ-0,4

- *Построить ВЛИ-0,4 кВ до участков заявителей;*
 - *Точка присоединения ВЛИ-0,4 кВ: существующая ВЛИ-0,4 кВ запитанная от РУ-0,4 кВ ТП-10 и шины ШРН-67;*
 - *Провод ВЛИ-0,4кВ принять изолированным тип СИП 2А сечением не менее 3х70+1х95, с деревянными опорами (тип, определить при проектировании);*
 - *Общая ориентировочная длина ВЛИ-0,4 кВ около 1200 метров (точную длину определить проектом);*
 - *Тип применяемого оборудования согласовать на стадии проектирования с филиалом ОАО «ЛОЭСК», «Выборгские городские электрические сети».*
6. Требования к узлам учета: *отсутствуют.*
 7. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
 8. Требования к РЗА: *проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
 9. Требования к разрешительной документации: *в соответствии с заданием на проведение работ по получению разрешительной документации.*
 10. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
 12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
 13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
 14. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.*
 15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: *ТУ, ТЗ.*
 16. Организация-заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
 17. Проектная организация: _____.
 18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»
Л.В. Тарараксин**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации по объектам строительства:**

*«ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10, ЛО, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Ленинградская»
«ВЛИ-0,4 кВ от ШРН-67 до участков заявителей ЛО, Выборгский район, г. Светогорск»*

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2013 г.
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объектам.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
 - оформление акта выбора земельного участка для размещения Объектов;
 - обеспечение необходимого согласования размещения Объектов с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;
 - получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объектов.
 - получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;
 - контрольно-исполнительная съёмка;
 - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - согласование границ охранной зоны объекта в СЗу Ростехнадзора.
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.
7. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям;
 - топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в управлении Росреестра по Ленинградской области;
 - акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора.
 - ордер (разрешение) на проведение земляных работ;
 - материалы контрольно-исполнительная съёмки;
 - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);
 - Документ, подтверждающий согласование СЗу Ростехнадзора границ охранной зоны объекта.
8. **Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК»

9. **Подрядная организация:** _____.
10. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком подрядной организации:**
копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ подрядной организацией.
11. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**