

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -  
Технический директор  
ОАО «ЛОЭСК»

Л.В. Тарараксин

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

по объекту строительства:

«ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ до участков заявителей, ЛО, Выборгский район, г. Выборг, пр.  
Грунтовый»

1. Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2013 г.*
2. Вид строительства: *новое строительство.*
3. Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
5. Особые условия строительства:  
*Выполнить:*
  - *От РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ построить ВЛИ-0,4 кВ до границ участков заявителей, с применением деревянных опор и провода марки СИП 2А 3х70+1х95 мм<sup>2</sup>.*
6. Основные технико-экономические показатели объекта:  
✓ ВЛИ-0,4
  - *Точка присоединения ВЛИ: РУ-0,4кВ ТП-6/0,4 кВ и существующая ВЛИ-0,4 кВ;*
  - *Провод ВЛИ-0,4кВ принять изолированным тип СИП 2А сечением не менее (3х70+1х95) мм<sup>2</sup> общая длина ориентировочно 400 метров;*
  - *Тип опор определить на стадии проектирования;*
  - *Произвести переналадку аппаратов защиты и отключения РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ;*
  - *Тип применяемого оборудования согласовать на стадии проектирования с филиалом ОАО «ЛОЭСК», «Выборгские городские электрические сети».*
7. Требования к узлам учета: *отсутствуют.*
8. Требования к телемеханике: *отсутствуют.*
9. Требования к РЗА: *проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
10. Требования к разрешительной документации: *в соответствии с заданием на проведение работ по получению разрешительной документации.*
11. Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
12. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
13. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
15. Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.*
16. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: *ТУ, ТЗ.*
17. Организация-заказчик: *ОАО «ЛОЭСК».*
18. Проектная организация: \_\_\_\_\_.
19. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -  
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»  
\_\_\_\_\_ Л.В. Тарараксин

**ЗАДАНИЕ** на проведение работ по получению разрешительной документации  
по объектам строительства:

*«ВЛЛН-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ до участков заявителей, ЛО, Выборгский район, г. Выборг,  
пр. Грунтовый»*

1. **Основание для проведения работ:** *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2013 г.*
2. **Цель работы:** *получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объектам.*
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** *не требуется.*
4. **Особые условия проведения работ:**
  - *топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;*
  - *оформление акта выбора земельного участка для размещения Объектов;*
  - *обеспечение необходимого согласования размещения Объектов с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;*
  - *получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объектов.*
  - *получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;*
  - *контрольно-исполнительная съёмка;*
  - *получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);*
  - *согласование границ охранной зоны объекта в СЗу Ростехнадзора.*
5. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** *согласовать со всеми смежными землепользователями.*
6. **Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** *согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.*
7. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
  - *отчёт по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям;*
  - *топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в управлении Росреестра по Ленинградской области;*
  - *акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора.*
  - *ордер (разрешение) на проведение земляных работ;*
  - *материалы контрольно-исполнительная съёмки;*
  - *разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);*
  - *акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);*
  - *Документ, подтверждающий согласование СЗу Ростехнадзора границ охранной зоны объекта.*
8. **Организация-Заказчик:** *ОАО «ЛОЭСК»*

9. **Подрядная организация:** \_\_\_\_\_.
10. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком подрядной организации:**  
*копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ подрядной организацией.*
11. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**