

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»  
«Тихвинские горэлектросети»

\_\_\_\_\_/Краснокутский А. И./

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

\_\_\_\_\_/Бурдуков Н.И./

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

#### по капитальному ремонту объекта:

«Здание ТП-33 инв.№010000183», г.Бокситогорск.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Здание трансформаторной подстанции №33, ремонт строительной части.
5. *Объем работ в физических показателях*-
  - Заделка трещин в кирпичных стенах 4,2 м;
  - Произвести вертикальную гидроизоляцию стен 16 м2;
  - Ремонт штукатурки внутренних стен 7 м2;
  - Ремонт пола 15 м2.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с нормативными документами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – отсутствуют.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – \_\_\_\_\_ ОАО «ЛОЭСК» \_\_\_\_\_
13. *Требования к подрядной организации:*
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – отсутствуют.
16. *Сроки производства работ июль-сентябрь 2015 г.*
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – обеспечивается производителем работ (подрядчиком).
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*– \_\_\_\_\_ 24 месяца \_\_\_\_\_.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Дубровский Дмитрий Сергеевич начальник Бокситогорского РЭС 8-921-425-48-63.

Проверил:

Главный инженер филиала ОАО  
«ЛОЭСК» «Тихвинские горэлектросети»

\_\_\_\_\_/Москвин М.И./

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Разработал:

Начальник ПТО Тихвинского филиала

\_\_\_\_\_/Смирнов Н.П./

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»  
«Тихвинские горэлектросети»

\_\_\_\_\_/Краснокутский А. И./  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

\_\_\_\_\_/Бурдуков Н.И./  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

#### по капитальному ремонту объекта:

«Здание РП-2 инв.№010000191, г.Бокситогорск».

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Здание распределительной подстанции №2, ремонт строительной части.
5. *Объем работ в физических показателях*
  - Восстановление штукатурного слоя 15,36 м<sup>2</sup>;
  - Произвести вертикальную гидроизоляцию стен 16,86 м<sup>2</sup>;
  - Замена ворот 1 шт.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с нормативными документами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – отсутствуют.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – отсутствуют.
16. *Сроки производства работ* июль-сентябрь 2015 г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – обеспечивается производителем работ (подрядчиком).
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Дубровский Дмитрий Сергеевич начальник Бокситогорского РЭС 8-921-425-48-63.

Проверил:

Главный инженер филиала ОАО  
«ЛОЭСК» «Тихвинские горэлектросети»

\_\_\_\_\_/Москвин М.И./  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.


Разработал:

Начальник ПТО Тихвинского филиала

\_\_\_\_\_/Смирнов Н.П./  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»  
«Тихвинские горэлектросети»

 /Краснокутский А. И./

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

 /Бурдуков Н.И./

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по капитальному ремонту объекта:

«Здание корпуса нежилое 422,9 кв.м. инв.№010000147».

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Здание корпуса нежилое 422,9 кв.м., кабинет гл.инженера, секретаря, бухгалтерии .
5. *Объем работ в физических показателях-*
  - Замена деревянных дверных полотен 12,6 м2;
  - Ремонт пола замена линолеума 98 м2;
  - Замена светильников на диодные 28 шт.;
  - Замена подвесного потолка на подвесной потолок "Албес" 78,5 м2.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП).
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с нормативными документами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – отсутствуют.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛЮ.
15. *Отдельные требования* – отсутствуют.
16. *Сроки производства работ май-сентябрь 2015 г.*
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – обеспечивается производителем работ (подрядчиком).
18. *Гарантийный срок исполнителя работ-* 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Дубровский Дмитрий Сергеевич начальник Бокситогорского РЭС 8-921-425-48-63.

Проверил:

Главный инженер филиала ОАО «ЛОЭСК» «Тихвинские горэлектросети»

 /Москвин М.И./

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Разработал:

Начальник ПТО Тихвинского филиала

 /Смирнов Н.П./

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.