

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»  
«Всеволожские городские электросети»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

\_\_\_\_\_/Бурдуков Н.И./  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Здание трансформаторной подстанции-25, ЛО, Всеволожский р-н. п.им.Морозова»;  
инв.№000000154.


1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015год.
2. *Вид ремонта* – \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Здание трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА, год ввода в эксплуатацию – 1963 г; здание одноэтажное без подвала, оборудовано технологическими прямыми; фундамент – сборный ленточный бетонный; стены – кирпичные из силикатного кирпича; покрытие – шифер по металлическим балкам.; кровля рубероидная с неорганизованным наружным водостоком ; высота здания – 3,9 м; длина здания – 7,1 м; ширина здания – 4,3 м; строительный объем здания – 117,6 м<sup>3</sup> \_\_\_\_\_.
5. *Объем работ в физических показателях* - Замена деревянных дверей на металлические – 2 шт.(1м x 2,2 м); Окраска металлических конструкций(ячейки, двери)– 25 м<sup>2</sup>; Окрашивание пола – 25 м<sup>2</sup>; Ремонт отмостки – 10 м<sup>2</sup>; Погрузо-разгрузочные работы и перевозка материалов; Вывоз строительных отходов. \_\_\_\_\_.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами \_\_\_\_\_.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ). \_\_\_\_\_.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с действующими нормами и правилами \_\_\_\_\_.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – \_\_\_\_\_ отсутствуют \_\_\_\_\_.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами \_\_\_\_\_.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами \_\_\_\_\_.
12. *Организация заказчика* – \_\_\_\_\_ ОАО «ЛОЭСК» \_\_\_\_\_.
13. *Требования к подрядной организации:*
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – Обязательная уборка зоны производства работ от строительного мусора по окончании каждой рабочей смены. \_\_\_\_\_.
16. *Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)*  
август 2015 года \_\_\_\_\_.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – \_\_\_\_\_ подрядная организация \_\_\_\_\_.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- \_\_\_\_\_ 24 месяца \_\_\_\_\_.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).

Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):

Колтавский Василий Иванович, главный инженер филиала ОАО «ЛОЭСК» «Всеволожские горэлектросети», тел.: 8(812)643-03-17.


**Проверил:**

Главный инженер филиала ОАО  
«ЛОЭСК» «Всеволожские  
горэлектросети»

  
« 29 » 12 2014 г.

**Разработал:**

Начальник ПТО Всеволожского филиала

 | Петухов А.С.  
« 29 » 12 2014 г.




*Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):*

Колтавский Василий Иванович, главный инженер филиала ОАО «ЛОЭСК» «Всеволожские горэлектросети», тел.: 8(812)643-03-17.


**Проверил:**

Главный инженер филиала ОАО  
«ЛОЭСК» «Всеволожские  
горэлектросети»

  
«29» 12 2014г.

**Разработал:**

Начальник ПТО Всеволожского филиала

 Петухов К.  
«29» 12 2014г.