



Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Киришские горэлектросети»


/Крылова Т. М./
«29» _____ 2014 г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»


/Бурдуков Н.И./
« _____ » _____ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Здание ТП-71 инв.№ 090000451, ул. Энергетиков, 1 - ремонт строительной части (двери, проемы, отмостка, портал)»


1. Основание для проведения работ - Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта: капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/населенная местность, в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта -
Размеры ТП: 5,94 x 7,85 м.
5. Объем работ в физических показателях - замена дверей на металлические 1 шт 1530x2450 мм; 1 шт 1030x2450 мм; штукатурка дверных проемов 7 м²; штукатурка цоколя 28 м²; восстановление портала 3,85 м²; бетонирование отмостки 20,4 м².
6. Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам -
в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК»
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии со нормативными документами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению
не требуется
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:
в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ – ЛО.
15. Отдельные требования – согласно графика работ
16. Сроки производства работ – апрель 2015 год
17. Снабжение материалами и оборудованием – силами подрядной организации
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3(трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1(один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи в формате AutoCAD).

20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):

Проверил:

Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Киришские
горэлектросети»

 /Василенко Д. Ю. /

«29» 12 2014 г.

Разработал:


Зам. главного инженера - начальник ПТО
филиала ОАО «ЛОЭСК» «Киришские
горэлектросети»

 /Шапарев О. И./

« _____ » 2014 г.

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Киришские Горькие электросети»


/Крылова Т. М./
«29» _____ 2014 г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»


/Бурдуков Н.И./
« _____ » _____ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Здание ТП-35 инв. № 090000180, проспект Ленина, 24»

1. Основание для проведения работ - *Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.*
2. Вид ремонта: капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/населенная местность, в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта -
Размеры ТП: 5.85 x 7.87 м.
5. Объем работ в физических показателях - выравнивание полов 18 м²; штукатурка дверных проемов 12 м²; устройство мягкой кровли 52 м²; штукатурка цоколя 20,61 м²; штукатурка портала 8 м²
6. Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам -
в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК»
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочно и конструктивным решениям: в соответствии со нормативными документами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению
не требуется
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:
в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ – ЛО.
15. Отдельные требования – согласно графика работ
16. Сроки производства работ – август 2015 год
17. снабжение материалами и оборудованием – силами подрядной организации
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца


19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3(трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1(один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):
-

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Киришские
горэлектросети»


/Василенко Д. Ю. /


« 29 » 12 2014 г.

Разработал:
Зам. главного инженера - начальник ПТО
филиала ОАО «ЛОЭСК» «Киришские
горэлектросети»


/Шапарев О. И./

« » 2014 г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Киришские горэлектросети»

 /Крылова Т. М./

« 29 » _____ 2014 г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

 /Бурдуков Н.И./

« _____ » _____ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Здание ТП-21 инв.№ 090000353, ул. Советская, 19 »

1. Основание для проведения работ - *Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.*
2. Вид ремонта: капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/населенная местность, в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта -
Размеры ТП: 6.38 х 8.28 м.
5. Объем работ в физических показателях - бетонирование отмостки 20 м²; штукатурка дверных проемов 11 м²; отделка стен в РУ-0,4 кВ плитами ЦПС 42 м².
6. Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам -
в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК»
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочно и конструктивным решениям: в соответствии со нормативными документами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению не требуется
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:
в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ – ЛО.
15. Отдельные требования – согласно графика работ
16. Сроки производства работ – октябрь 2015 год
17. Снабжение материалами и оборудованием – силами подрядной организации
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3(трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1(один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи в формате AutoCAD).

20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):

Проверил:

Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Киришские
горэлектросети»

 /Василенко Д. Ю. /


«29» 12 2014 г.

Разработал:
Зам. главного инженера - начальник ПТО
филиала ОАО «ЛОЭСК» «Киришские
горэлектросети»

 /Шапарев О. И./


« » _____ 2014 г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Киришские горэлектросети»

 /Крылова Т. М./

«29» сентября 2014 г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

 /Бурдуков Н.И./

«___» _____ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:


«Здание ТП-20 инв. № 090000349 В. Набережная, 18 »

1. Основание для проведения работ - Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта: капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/населенная местность, в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта -
Размеры ТП: 8.30 х 6.36 м.
5. Объем работ в физических показателях - замена дверей на металлические 1 шт 930х2450 мм; 1 шт. 1500х2500 мм; 2 шт. 2250х2300; бетонирование отмостки 22 м²; штукатурка дверных проемов 8 м²; отделка стен в РУ-0,4 кВ плитами ЦПС 47 м².
6. Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам -
в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК»
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с нормативными документами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению нетребуются
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:
в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ – ЛО.
15. Отдельные требования – согласно графика работ
16. Сроки производства работ – июль 2015 год
17. Снабжение материалами и оборудованием – силами подрядной организации
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3(трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1(один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи в формате AutoCAD).

20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):

Проверил:

Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Киришские
горэлектросети»

 /Василенко Д. Ю. /

« 29 » 12 2014 г.

Разработал:

Зам. главного инженера - начальник ПТО
филиала ОАО «ЛОЭСК» «Киришские
горэлектросети»


 /Шапарев О. И./

« » 2014 г.

20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):

Проверил:

Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Киришские
горэлектросети»

 /Василенко Д. Ю. /

«29» 12 2014 г.


Разработал:

Зам. главного инженера - начальник ПТО
филиала ОАО «ЛОЭСК» «Киришские
горэлектросети»

 /Шапарев О. И./

« » 2014 г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Киришские горэлектросети»



Крылова Т. М./

2014 г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

/Бурдуков Н.И./

« ___ »

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Здание РП-1 (ТП-53) инв. № 090000369, пр. Ленина, 45»

1. Основание для проведения работ - Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта: капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/населенная местность, в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта -
Размеры РП: 5,6 x 15,10 м.
5. Объем работ в физических показателях - штукатурка и покраска цоколя 25,8 м².
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам -
в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК»
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочно и конструктивным решениям: в соответствии со нормативными документами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению
не требуется
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:
в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдавшего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ – ЛО.
15. Отдельные требования – согласно графика работ
16. Сроки производства работ – сентябрь 2015 год
17. Снабжение материалами и оборудованием – силами подрядной организации
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3(трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1(один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):
-

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Киришские
горэлектросети»

 /Василенко Д. Ю. /

«29» 12 2014 г.

Разработал:
Зам. главного инженера - начальник ПТО
филиала ОАО «ЛОЭСК» «Киришские
горэлектросети»

 /Шапарев О. И./


« » 2014 г.

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3(трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1(один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи в формате AutoCAD).

20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):

Проверил:

Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Киришские
горэлектросети»




/Василенко Д. Ю. /

«29» 12 2014 г.

Разработал:

Зам. главного инженера - начальник ПТО
филиала ОАО «ЛОЭСК» «Киришские
горэлектросети»




/Шапарев О. И./

« » 2014 г.

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК»
«Киришские горэлектросети»



/Крылова Т. М./

2014 г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

/Бурдуков Н.И./

« » 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«2-х этажное здание административно-производственного корпуса. Нежилое, инв. № 090000398»

1. Основание для проведения работ - Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта: капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/населенная местность, в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта -
Размеры окна 1,7x1,7 м.
5. Объем работ в физических показателях-замена 3 окон в кабинете № 16 (1,7x1,7 м).
6. Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам-
в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК»
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:
в соответствии с нормативными документами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению
не требуется
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:
в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдавшего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ – ЛО.
15. Отдельные требования – согласно графика работ
16. Сроки производства работ – июнь 2015 год
17. Снабжение материалами и оборудованием – силами подрядной организации
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 24 месяца

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3(трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1(один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи в формате AutoCAD).

20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):

Проверил:


Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Киришские
горэлектросети»

 /Василенко Д. Ю. /

«29» 12 2014 г.

Разработал:

Зам. главного инженера - начальник ПТО
филиала ОАО «ЛОЭСК» «Киришские
горэлектросети»

 /Шапарев О. И./

«_____» 2014 г.