

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1.		Болт заземления М10 с гайкой и шайбой	-	-	В к-те трансфор- матора
2.	ГОСТ 103-75	Сталь полосовая 25х4 дл. 1 м или (гибкий провод с наконечниками)	1	0,78	
3.	ГОСТ 103-75	Сталь полосовая 25х4 дл. 1, 5 м	1	0,78	
4.		Болт М12 вывода трансфор- матора с гайкой и шайбой	-	-	В к-те трансфор- матора
5.	ГОСТ 103-75	Сталь полосовая 30х5 дл. 60 см	1	0,7	
6.	ГОСТ 2590-88	Сталь круглая диам. 10 мм	-	-	См. специ- фикацию ЗУ лист
7.	ГОСТ 7798-70	Болт М10х40 (с гайкой и шайбой)	2	0,4	
8.	ГОСТ 2590-88	Сталь круглая диам. 16 мм (электрод)	-	-	См. специ- фикацию ЗУ лист
9.	ГОСТ 11371-65	Шайба 12	2	0,006	
10.	ГОСТ 4261-82	Зажим ПС-2	4	0,5	Для зазем- ляющего провода

Читать совместно с листом №7 и 8 настоящего проекта

					4710028255-010-ЭС-Т1								
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата									
Разработ.	Тукалкин В.В.				КТП-ПВ(к) "Наплатинская", с одним трансформатором 400кВА, 10/0,4кВ, по адресу: Лен. обл, г. Луга. Спецификация на металл присоединения к заземляющему устройству				Лит.	Лист	Листов		
Проверил	Семёнов Г.В.										7	7	
Рецензир.									ООО "СтройЭнергоСервис"				
Н. Контр.													
Утвердил	Иноземцев А.А.												