


02.02.157.

КОПИЯ ВЕРНА
26.12.2014



Спецификация оборудования СН

Поз	Наименование	Марка, тип	Кол-во	Примечания
ЯТП №1 ЯТП №2	Ящик с понижающим трансформатором	ЯТП-0,25 220/24-0 36 УХЛ4 IP34	2	Артикул МТТН-024-0250 Элементы электрической схемы комплекта с ЯТП
QF1	Выключатель автоматический однополюсный	ВА47-29 IP C6 ГОСТ Р 50345-99	1	6А к-ка С
Bx1 Bx2 Bx3	Выключатель одноклавишный, однополюсный, наружной установки, IP44	LEX 18 320 01 PVR	3	
Bx4, Bx5 Bx6	Выключатель одноклавишный, однополюсный, наружной установки, IP44		3	Комплектно с КСО
E1... E6	Светильник настенно-потолочный (ЮМЧ реш) 160 Вт E27, IP44	НПБ №02 УХЛ4		
E7... E9	Светильник настенно-потолочный (ЮМЧ реш) 160 Вт E27, IP44	НПБ №02 УХЛ4		Комплектно с КСО
P13	Счётчик электроэнергии однофазный	Вектор-100-MT-WD-1-A1-220-5-50-RS485	1	Потребление на собственные нужды

ОПЕЧАТОВАНО

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №
Разработал	Тукалкин В.В.	
Н. контроль		
Т. контроль		
Проверил	Семёнов Г.В.	
Утвердил	Иноземцев А.А.	

<p>Подстанция трансформаторная комплектная квасового типа проходная с одним маслонаполненным трансформатором мощностью 400кВА, 10/0,4кВ</p> <p>КТП/Кк "Наплатинская" Ленинградская область, г. Луга</p> <p>Принципиальная схема щита собственных нужд КТП</p>			Статус	Лист	Листов
			РП	5	17
			ООО "СтройЭнергоСервис"		