Опросный лист для заказа КСО- 386

Запрашиваемые данные			Ответы заказчика								
Ном. напряжение 6 кВ или 10 кВ			10кВ								
Номинальный рабочий ток, А			24,1								
Порядковый номер камеры по плану			1	2	3						
Номер схемы гл цепей			08	10	01						
Номенклатурное обозначение камер			КСО 386-08-10-51-У3	КСО 386-10-10-51-У3	КСО 386-01-10-51-У3						
Привод выключателя	Напряжение В : род тока электромагнитов	Включающего	~220В	~220В	~220В						
		Отключающего	~220В	~220В	~220В						
Ктт., класс точности трансформатора тока ТПЛ-10			—	—	—						
Тип обменной рейки											
Наличие сигнализации о перегорании предохранителей (да, нет)			—	да	—						
Тип шинного моста					—						
Дополнительные требования заказчика			Камеры оборудовать внутр. освещением листы 5, 5.1 проект шифр: 4710028255-010-ЭС-Т1								
Данные заказчика	Объект		Ленинградская обл., г.Луга, ул. Наплатинская, жил. массив, КТП « Наплатинская»								
	Заказчик и адрес		ОАО «ЛОЭСК»								
	Проектная организация		ООО "СтройЭнергоСервис"								
	Отгрузочные реквизиты										
	Платежные реквизиты										
	Номер фондового наряда										

План расположения камер



КОПИЯ ВЕРНА
26.12.2014

СОГЛАСОВАНО
с филиалом ОАО «ЛОЭСК»
«Лужские городские электросети»
Главный инженер: _____
18.12.14 г. Полухов А.Г.

02.02.15 г.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4710028255-010-ЭС-Т1		
Разраб.		Тукалкин В.В.			Трансформаторная подстанция "Наплатинская" 10/0,4кВ, 1х400кВА. Опросный лист на КСО 386, РУ-10кВ	Лит.	Лист	Листов
Пров.		Семёнов Г.В.				РП	12	17
Н.контр.						ООО "СтройЭнергоСервис"		
Утв.		Иноземцев А.А.						

Копировал Формат А3

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата