

Сварку производить электродом Э42А
ГОСТ9467-75. Катет швов к=6мм.

Примечания

- Деталь поз.3 крепить к ОПН отв. Ø 14, провод и кабель крепить к отв. Ø10.
- Траверсу М2-1 к опоре крепить хомутом Х8 (см. тип. проект 3.407.1-143.8.68).

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг
-------	------	--------------	------	------------------

Стальные конструкции


Траверса М2-1	1	Уголок 90х90х7 L=1150 ГОСТ8509-93	1	11
	2	Уголок 90х90х7 L=365 ГОСТ8509-93	1	3,5

Детали

Шина (пластина алюминиевая)	3	Полоса 300х80х10	3	1,09
-----------------------------	---	------------------	---	------

128-13СЭГ-ЭС

в г. Никольское Тосненского района ЛО.
КТП 6/0,4 кВ в г. Никольское Тосненского района ЛО

Разработал	Балаева	<i>Балаева</i>	12.13	ЛЭП 0,38-6 кВ	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Лебедева	<i>Лебедева</i>	12.13		Р	5	
Рук. отд.	Шеремета	<i>Шеремета</i>	12.13				
				Крепление ОПН на ж/б опоре	 строй энерго гарант		
Н.контр.	Лебедева	<i>Лебедева</i>	12.13				