Объём работ по демонтажу

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	Демонтаж существующей ВЛ 0,38 кВ, всего	м	1075
	в том числе марки 5хА50	м	440
	2хА16	м	290
	СИП-2 3х50+1х50+1х16	м	345
2	Демонтаж ответвлений ВЛ к вводу 1ф/3ф	шт.	14/2
3	Демонтаж и монтаж существующих ответвлений ВЛ	шт.	6/6
	к вводу 1ф/3ф		
4	Демонтаж железобетонных опор, всего	шт.	16
	в том числе промежуточных/сложных	шт.	14/2
5	Демонтаж деревянных промежуточных опор	шт.	15
6	Демонтаж существующих светильников	шт.	6
7	Монтаж сущ. светильников/новых светильников	шт.	4/3
8	Подрезка крон деревьев	шт.	10

Условные обозначения

- Существующая ЛЭП 0,38 кВ, подлежащая реконструкции
- Существующая ВЛИ 0,38 кВ
- Существующая ВЛ 0,38 кВ
- Опоры железобетонные
- Опоры деревянные
- Воздушная линия связи
- Кабель связи подземный
- Дом жилой с однофазным вводом
- Дом жилой с трехфазным вводом
- Опора со светильником

Согласовано, сети нанесены работы проводить с вызовом представителя.
мастер Гатчин. ОН
89217803663.
24.09.14

Петербургский филиал ОАО «Ростелеком» Многоканальная телефонная сеть № 3 Согласовано 24.09.14

Уборку предварительно срубленных деревьев произвести 29.09.14 по вторник по 5.10.14 г. в 09.00 Бурковской проезд, ЛЭП между д. 46 и 48 около гаража, так и при обрезке ветвей деревьев вручную в местах пересечения воздушных проводов.

						076-14СЭГ-ЭС	
						Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по Брацлавскому пр. в п.Вырица Гатчинского р-на ЛО	
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разработал		Воробьева			10.14	ЛЭП 0,38 кВ	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
Проверил		Лебедева			10.14		
ГИП		Шеремета			10.14		
Н.контр.		Лебедева			10.14	План трассы ВЛИ 0,38 кВ до реконструкции М 1:1000	стройэнергогарант

Согласовано:
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А1