

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Объектам строительства:**

«ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ по ул. Турбинной от ТП-27 до границ участков заявителей в п. Лесогорский Выборгского района ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
2. **Вид строительства:** строительство.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
Выполнить:
- От существующей ВЛИ идущей по ул. Турбинной и запитанной от РУ-0,4 кВ КТП-27 до границ участка заявителей построить ВЛИ-0,4 кВ.
6. **Основные технико-экономические показатели Объекта:**
 - ✓ **ВЛИ-0,4 кВ**
 - Точка присоединения ВЛИ: ВЛИ-0,4кВ от ТП-27;
 - Провод ВЛИ-0,4кВ принять изолированным тип СИП 2 сечением не менее 3х50+1х70 мм², опоры деревянные с пропиткой ССА (тип опор определить на стадии проектирования);
 - Длина ориентировочно 350 метров.
 - Выполнить контуры заземления вновь смонтированной ВЛИ-0,4 кВ.Примечание: Тип оборудования, трассу строительства, согласовать в филиале АО «ЛОЭСК» «Выборгские горэлектросети».
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политикой АО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале АО «ЛОЭСК» «Выборгские горэлектросети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** Технические условия на присоединение.
16. **Организация-Заказчик:** АО «ЛОЭСК».
17. **Организация-Подрядчик:** _____.
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах

(субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.

19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).