

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
по Объекту реконструкции:**

«ВЛ-0,4 кВ от КТП-634 (КТП-15) на ул. Привокзальная в пос. Советский Выборгского района ЛО»  
(инв. № 050003715)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК»
2. **Вид строительства:** реконструкция.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия реконструкции:**
  - в населенной местности;
  - предоставление Заказчику технического отчёта по выполненным инженерно-геологическим изысканиям.
  - выполнить необходимые токоразделы, перевести часть нагрузок в данном районе от ТП-15/634 на новую КТП-10/0,4 кВ в районе ул. Привокзальная.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
  - ВЛИ-0,4:
    - На построенную ТП-10/0,4 кВ в районе ул. Привокзальная перезавести существующие ВЛИ-0,4 кВ, проходящие в данном районе от ТП-15/634, провод принять изолированным тип СИП 2А сечением не менее (3x70+1x95) мм<sup>2</sup>, опоры деревянные, общая длина ориентировочно 200 метров (объем работ, места токоразделов определить при проектировании).
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политикой АО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале АО «ЛОЭСК» «Выборгские горэлектросети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** Технические условия присоединения.
16. **Организация-Заказчик:** АО «ЛОЭСК».
17. **Организация-Подрядчик:** \_\_\_\_\_.
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация и результаты инженерных

\_\_\_\_\_

изысканий являются собственностью Заказчика.

**19. Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).