



Примечания:

1. Закрепление опор в грунте предусматривается в сверленные котлованы $\Phi 350\text{мм}$ и глубиной 2300мм.

Поз.	Наименование		Обозначение	Ед. изм.	Кол-во на 1 опору	Примеч.
					№2	
	<u>Железобетонные изделия</u>					
1	Стойка СВ110-5			шт	2	
	<u>Металлоконструкции</u>					
2	Траверса ТМ77ш		ENSTO	шт	1	
3	Траверса ТМ80а		ENSTO	шт	1	
4	Хомут Х51		Л56-97 01.06	шт	3	
5	Крепление подкоса У52		Л56-97 04.01	шт	1	
6	Траверса ТМ78		ENSTO	шт	2	
7	Траверса ТМ78а		ENSTO	шт	2	
8	Проводник заземляющий ЗП2М		ENSTO	шт	1	
9	Уголок 50х50х5мм, L=250мм			шт	1	
9а	Труба стальная Ф89мм, L=9000мм		2-ой подкос	шт	1	
	<u>Линейная арматура 10кВ</u>					
10	Изолятор штыревой SDI37		ENSTO	Шт.	1	
11	Вязка спиральная СО120		ENSTO	Шт.	2	
12	Изолятор натяжной SDI90.150		ENSTO	Шт.	6	
13	Зажим натяжной SO256		ENSTO	Шт.	6	
14	Скоба SH195 (СК-7-1А)		ENSTO	Шт.	12	
15	Зажим плашечный ПС2-2		ENSTO	Шт.	5	
	<u>Линейная арматура 0,4кВ</u>					
19	Зажим натяжной SO251.01		ENSTO	Шт.	4	
20	Плашечный зажим ПС1-1			Шт.	2	
21	Зажим соединительный SLIP22.12		ENSTO	Шт.	2	
22	Бандаж PER15		ENSTO	Шт.	8	
	<u>Арматура ответвлений</u>					
23	Бандажная лента СОТ37		ENSTO	м	2,6	
24	Скрепа СОТ36		ENSTO	Шт.	2	
25	Крюк СОТ29.10		ENSTO	Шт.	1	
26	Зажим прокалывающий SLIP22.1		ENSTO	Шт.	4	
27	Зажим анкерный	SO157.1	ENSTO	Шт.	-	
		SO158.1	ENSTO	Шт.	1	

						00-2142/2011-ЭС			
						Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-№1 ПС-322 от КТП №49 в п. Вырица Гатчинского района ЛО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №49 по ул. Набережная и ул. Октябрьская в п. Вырица Гатчинского района ЛО			
Изм.	№уч.	№док.	Лист	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Г И П		Агеев			04.14		Р	9	
Н.контр.		Исаченко			04.14				
						Опора ВЛ/3-10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ анкерная АБ10/0,4-4 с двумя подкосами	ООО "Электролайн"		
Разраб.		Исаченко			04.14				