



Примечания:

1. Закрепление опор в грунте предусматривается в сверленные котлованы диаметром 350 мм глубиной 2,2 м.

Поз.	Наименование	Обозначение	Ед. изм.	Количество	Примеч.
				Л1-№22/2	
	<u>Ж/б изделия</u>				
1	Стойка СВ95-3, L=9,5м		шт	1	
	<u>Линейная арматура</u>				
2	Крюк SOT29.10	ENSTO	Шт.	1	
3	Зажим анкерный S0158.1 S0157.1	ENSTO	Шт.	1 -	
4	Скрепка COT36	ENSTO	Шт.	2	
5	Лента бандажная COT37	ENSTO	м	2,6	
6	Кабельный наконечник SAL1.27	ENSTO	Шт.	1	
7	Зажим соединительный SLIP22.12	ENSTO	Шт.	1	
8	Провод изолированный		м	0,5	
9	Зажим соединительный SLIP22.1	ENSTO	Шт.	1	
	<u>Арматура ответвлений</u>				
10	Зажим соединительный SLIP22.1	ENSTO	Шт.	2	
11	Зажим анкерный	S0157.1	Шт.	1	
		S0158.1	Шт.	-	
12	Бандаж PER15	ENSTO	Шт.	2	
	<u>Металлоконструкции</u>				
13	Крюк КХ-1 с хомутом		Шт.	1	
14	Уголок 75х75х5мм, L=3м		Шт.	1	
15	Комплект тросов оттяжки SHS25P.110L		Шт.	1	

						00-2142/2011-ЭС		
						Реконструкция ВЛ-10кВ ф-№1 ПС-322 от КТП №49 в п. Вырица Гатчинского района ЛО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №49 по ул. Набережная и ул. Октябрьская в п. Вырица Гатчинского района ЛО		
Изм.	№уч.	№док.	Лист	Подп.	Дата			
Г И П		Агеев			04.14			
Н.контр.		Исаченко			04.14			
Разраб.		Исаченко			04.14			