

№ п.п	Наименование работ	ед. изм.	Кол-во	Примечания
1	Установка киосковой подстанции 10/0,4кВ мощностью 250кВА на фундамент	1 подст.	1	
2	Рытье котлована глубиной 0,5м, шириной 3,5м, длиной 7,5м	м³	13,125	
3	Устройство песчаной подушки 7,5мх3,5мх0,3м	м³	7,875	
4	Отсыпка щебеночного слоя 4,5мх3,5мх0,23м	м³	6,037	
5	Укладка на щебеночное основание дорожных плит 2П 30.18-30	Шт.	4	
6	Установка изолятора 10кВ	Шт.	9	
7	Заземлитель вертикальный из круглой стали Ø18мм, L=5м	Шт.	8	
8	Заземлитель горизонтальный (сталь 50х5мм) в траншее	м	31,9	
9	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без откосов	м³	4,785	
10	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов	м³	4,785	
	<b><u>Пусконаладочные работы</u></b>			
11	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,02	
12	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерение	1	
13	Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 11кВ	Шт.	1	
14	Испытание разрядников 10кВ	Шт.	9	
15	Испытание ОПН 0,4кВ	Шт.	3	
	<b><u>Устройство подъезда к КТП</u></b>			
16	Устройство покрытий щебеночных толщиной 15см	м²	63	Длина – 18м, Ширина – 3,5м

						00-2278/2011-ЭС.ВР			
Изм.	К.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
ГИП	Агеев		04.14			Строительство КТП проходного типа в центре нагрузок жилой застройки по ул. Набережная в п. Вырица Гатчинского района ЛО.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Исаченко		04.14				Р	1	1
						Ведомость объемов работ.	ООО «Электролайн»		