



Поз.	Наименование		Обозначение	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
					без ответ. №5	
	<u>Железобетонные изделия</u>					
1	Стойка СВ95-3			Шт.	2	
	<u>Металлоконструкции</u>					
2	Крепление подкоса Ч4		ЛЭП98.08-08	Шт.	1	
	<u>Линейная арматура</u>					
3	Крюк SOT29.10		ENSTO	Шт.	4	
4	Зажим натяжной SO251.01		ENSTO	Шт.	4	
5	Зажим поддерживающий SO69.95		ENSTO	Шт.	-	
6	Зажим прокалывающий SLIP22.1		ENSTO	Шт.	-	
7	Зажим прокалывающий SLIP22.12		ENSTO	Шт.	-	
8	Кабельный наконечник SAL1.27		ENSTO	Шт.	-	
9	Провод изолированный СИП2-2х16			м	-	
10	Бандажная лента СОТ37		ENSTO	м	10,4	
11	Скрепа СОТ36		ENSTO	Шт.	4	
12	Зажим плащечный SL37.2		ENSTO	Шт.	-	
13	Кожух защитный SP15		ENSTO	Шт.	-	
14	Заземляющий проводник ЗП6		ENSTO	Шт.	-	
	<u>Арматура ответвлений</u>					
15	Бандажная лента СОТ37		ENSTO	м	-	
16	Скрепа СОТ36		ENSTO	Шт.	-	
17	Крюк SOT29.10		ENSTO	Шт.	-	
18	Кабельный наконечник SAL1.27		ENSTO	Шт.	-	
19	Провод изолированный СИП2-2х16			м	-	
20	Зажим прокалывающий SLIP22.1		ENSTO	Шт.	-	
21	Зажим анкерный	SO157.1	ENSTO	Шт.	-	
		SO158.1	ENSTO	Шт.	-	
22	Бандаж PER15		ENSTO	Шт.	4	

Примечания:

1. Закреплены опор в грунте предусматривается в сверленные котлованы диаметром 350 мм глубиной 2,2 м.

						00-2142/2011-ЭС		
						Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-№1 ПС-322 от КТП №49 в п. Вырица Гатчинского района ЛО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №49 по ул. Набережная и ул. Октябрьская в п. Вырица Гатчинского района ЛО		
Изм.	№уч.	№док.	Лист	Подп.	Дата			
						Стадия		
Г И П						Р		
Н.контр.						11		
Разраб.						Опора ВЛИ-0,4кВ анкерная (концевая) двухцепная А12		
						000 "Электролайн"		