



Примечания:

1. Закрепление опор в грунте предусматривается в сверленные котлованы $\Phi 350\text{мм}$ и глубиной 2300мм.

Поз.	Наименование	Обозначение	Ед. изм.	Кол-во на 1 опору	Примеч.
				№1	
	<u>Железобетонные изделия</u>				
1	Стойка СВ110-5		шт	2	
	<u>Металлоконструкции</u>				
2	Траверса ТМ77	ENSTO	шт	1	
3	Траверса ТМ86	ENSTO	шт	1	
4	Траверса ТМ80а	ENSTO	шт	1	
5	Хомут Х51	/156-97 01.06	шт	4	
6	Крепление подкоса У52	/156-97 04.01	шт	1	
7	Траверса ТМ78	ENSTO	шт	2	
8	Траверса ТМ78а	ENSTO	шт	2	
9	Проводник заземляющий ЗП2М	ENSTO	шт	1	
	<u>Линейная арматура 10кВ</u>				
10	Изолятор штыревой SDI37	ENSTO	Шт.	2	
11	Вязка спиральная СО120	ENSTO	Шт.	4	
12	Изолятор натяжной SDI90.150	ENSTO	Шт.	6	
13	Зажим натяжной SO256	ENSTO	Шт.	6	
14	Скоба SH195 (СК-7-1А)	ENSTO	Шт.	12	
15	Зажим плашечный ПС2-2	ENSTO	Шт.	5	
17	Зажим прокалывающий SL25.2	ENSTO	Шт.	3	
18	Кожух защитный SP16	ENSTO	Шт.	3	
	<u>Линейная арматура 0,4кВ</u>				
19	Зажим натяжной SO251.01	ENSTO	Шт.	4	
20	Плашечный зажим ПС1-1		Шт.	2	
21	Зажим соединительный SLIP22.12	ENSTO	Шт.	2	
22	Бандаж PER15	ENSTO	Шт.	8	

						00-2142/2011-ЭС			
						Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-№1 ПС-322 от КТП №49 в п. Вырица Гатчинского района ЛО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №49 по ул. Набережная и ул. Октябрьская в п. Вырица Гатчинского района ЛО			
Изм.	№уч.	№док.	Лист	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Г И П		Агеев			04.14		Р	8	
Н.контр.		Исаченко			04.14				
						Опора ВЛЗ-10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ анкерная АБ10/0,4-4	ООО "Электролайн"		
Разраб.		Исаченко			04.14				