



ПРИМЕЧАНИЕ:
Габарит подстанции предусмотреть для возможности установки трансформатора 400кВА.

Тип КТПН	Киосковая, проходная
Выводы на стороне ВН	Воздушные
Номинальное U ВН/U НН,кВ	10/0,4
Выводы на стороне НН	Воздушные

						00-2278/2011-ЭС.01		
						Строительство КТП проходного типа в центре нагрузок жилой застройки по ул. Набережная в п. Вырица Гатчинского района ЛО		
Изм.	№уч.	№док.	Лист	Подп.	Дата			
							Стадия	Лист
Г И П		Агеев			04.14			Листов
Н.контр.		Исаченко			04.14	Р	1	1
						Опросный лист на изготовление		
Разраб.		Исаченко			04.14	000 "Электролайн"		
						КТП-П-250/10/0,4кВ		