

## 6. Мероприятия по охране труда

Для обеспечения охраны труда проектом предусматривается:

- перед началом выполнения строительно-монтажных работ (в том числе и работы в действующих электроустановках), организация, выполняющая вышеуказанные работы, обязана оформить наряд – допуск на производство работ у Заказчика. Наряд-допуск должен быть выдан на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ;
- наряд-допуск должен быть выдан непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске.;
- перед началом строительно-монтажных работ должны быть проведены подготовительные мероприятия и предварительная проверка производственного оборудования, приспособлений и инструмента, применяемого для производства работ. Используемое оборудование, инструменты и приспособления должны отвечать требованиям безопасности труда;
- для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы для укрытия от атмосферных осадков;
- при температуре воздуха на рабочих местах ниже 10°C, работающие на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены помещениями для обогрева;
- производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода необходимо осуществлять по отдельному наряду-допуску после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации;
- производство работ в этих условиях следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации;
- при выполнении электромонтажных работ необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных факторов.
- Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановки производить в соответствии с ПОТ РМ-016-2001, ПТЭЭП, СНиП 12-04-2002.

						00-2278/2011-ЭС	Лист
							1.7
Изм.	№уч.	№док.	Лист	Подп.	Дата		