



Поз.	Наименование	Обозначение	Ед. изм.	Кол-во на 1 опору	Примеч.
				№1	
	<u>Железобетонные изделия</u>				
1	Стойка СВ110-5		шт	2	
	<u>Металлоконструкции</u>				
2	Траверса ТМ77	ENSTO	шт	1	
3	Траверса ТМ86	ENSTO	шт	1	
4	Траверса ТМ80а	ENSTO	шт	1	
5	Хомут Х51	Л56-97 01.06	шт	2	
6	Крепление подкоса У52	Л56-97 04.01	шт	1	
7	Проводник заземляющий ЗП2М	ENSTO	шт	1	
	<u>Линейная арматура 10кВ</u>				
8	Изолятор штыревой SDI37	ENSTO	Шт.	2	
9	Вязка спиральная СО120	ENSTO	Шт.	4	
10	Изолятор натяжной SDI90.150	ENSTO	Шт.	6	
11	Зажим натяжной SO256	ENSTO	Шт.	6	
12	Скоба SH195 (СК-7-1А)	ENSTO	Шт.	12	
13	Зажим плашечный ПС2-2	ENSTO	Шт.	5	
15	Зажим прокалывающий SL25.2	ENSTO	Шт.	3	
16	Кожух защитный SP16	ENSTO	Шт.	3	

Примечания:

1. Закрепление опор в грунте предусматривается в сверленные котлованы  $\phi 350$  мм и глубиной 2300 мм.

						00-2142/2011-ЭС			
						Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-№1 ПС-322 от КТП №49 в п. Вырица Гатчинского района ЛО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №49 по ул. Набережная и ул. Октябрьская в п. Вырица Гатчинского района ЛО			
Изм.	№уч.	№док.	Лист	Подп.	Дата				
Г И П		Азеев			04.14	Стадия		Лист	Листов
Н.контр.		Исаченко			04.14	Р		7	
						Опора ВЛ3-10кВ анкерная АмБ10-21		ООО "Электролайн"	
Разраб.		Исаченко			04.14				