

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту строительства:

«2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ГПП-303-ТП-116 до проектируемой ТП в г. Кириши ЛО;
КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ РП-2-ТП-66 до проектируемой ТП в г. Кириши ЛО;
КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ТП85-ТП-66 до проектируемой ТП в г. Кириши ЛО;
КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ТП-64-ТП-66 до проектируемой ТП в г. Кириши ЛО.»

- 1. Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
- 2. Вид строительства:** строительство.
- 3. Стадийность проектирования:** рабочий проект.
- 4. Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
- 5. Особые условия строительства:** в населенной местности.
- 6. Основные технико-экономические показатели Объекта:**
 - 2 КЛ-10 кВ от места врезки в существующую КЛ -10 кВ ГПП-303(ф.1А) – ТП-116 (АСБ 2л-10 3х240), протяжённость ~110м
 - КЛ-10 кВ от места врезки в существующую КЛ -10 кВ РП-2 – ТП-66 (АСБ 2л-10 3х120), протяжённость ~110м
 - КЛ-10 кВ от места врезки в существующую КЛ -10 кВ ТП-85 – ТП-66 (АСБ 2л-10 3х120), протяжённость ~180м
 - КЛ-10 кВ от места врезки в существующую КЛ -10 кВ ТП-64 – ТП-66 (АСБ 2л-10 3х120), протяжённость ~180м
 - пуско-наладочные работы
 - благоустройство территории
- 7. Требования к узлам учета:** отсутствуют.
- 8. Требования к телемеханике:** отсутствуют.
- 9. Требования к РЗА:** отсутствуют.
- 10. Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ) и Технической политикой АО «ЛОЭСК».
- 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 14. Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале АО «ЛОЭСК» «Волховские горэлектросети», с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.

15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: Технические условия на присоединение.
16. Организация-Заказчик: АО «ЛОЭСК».
17. Организация-Подрядчик: _____.
18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).