

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

_____ А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту строительства «КЛ-0,4кВ по ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК» 2016г.;
2. **Вид строительства:** новое строительство;
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект;
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в ненаселенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - ✓ **КЛ-0,4 кВ:**
 - ✓ От РУ-0,4кВ ТП-143 до вновь установленного КР на ж/д. №33а по ул. Красная проложить КЛ-0,4кВ кабелем АСБ-1кВ сечением 4х120мм² (L~300) заявленная мощность 38,4 кВт).
 - ✓ На ж/д. №33а по ул. Красная установить КР-0,4 кВ, выполнить ЗУ.
 - ✓ Количество и характеристики оборудования и материалов определить проектом.
 - ✓ Трассу прокладки КЛ-0,4 кВ, согласовать с администрацией п. Сиверский и филиалом АО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети».
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют;
9. **Требования к РЗА:** проект согласовать с отделом РЗА ЦА АО «ЛОЭСК», определить проектом необходимость корректировки уставок РЗ на источнике питания смежной сетевой организации;
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК»;
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале АО «ЛОЭСК», опросные листы на стадии проектирования согласовать с отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** Технические условия на присоединение заявителей; Администрация Сиверского ГП 06-833/005-ПС-15 от 30.09.2015 г.
16. **Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** _____
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).