

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
Капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту строительства

«ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 до ж/д в п. Торфяное, Новосветского СП, Гатчинского р-на ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК» 2014 года.
2. **Вид строительства:** новое строительство.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - От ближайшей опоры существующей ВЛ-0,4кВ в п. Торфяное до заявителя построить ВЛИ-0,4 кВ.
- Источник питания:** ТП-203, РУ-0,4 кВ.
- Точка присоединения:** ближайшая опора существующей ВЛ-0,4 кВ в п. Торфяное.
- Марка провода:** СИП.
- Сечение провода (с учетом перспективы развития электрических сетей) не менее:** 50 мм².
- Протяженность (ориентировочно):** 0,150 км.
- Тип применяемых опор:** железобетонные из стоек типа СВ-95.
- Исполнение ВЛИ:** одноцепная.
- Совместная подвеска ВЛЗ и ВЛИ:** нет.
- Наличие коммутационных аппаратов:** определяется проектом.
- Уличное освещение:** -.
- Дополнительная информация:**
 - подключение заявителя от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ выполнить проводом СИП необходимого сечения.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК».
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале АО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:**
 - ТЗ, ТУ заявителя:
 - ООО «Проектное Бюро «Телеком». (Гатчинский р-н, Новосветское СП, п. Торфяное, уч. №47А, высотное сооружение универсального назначения).
 - Заявка на технологическое присоединение: №13-06/8-617 от 24.09.2013 г.
 - Договор: №06-700/005-ПСФ-13 от 26.11.2013 г.
16. **Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
17. **Подрядная организация:** _____.
18. **Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.**