




Согласовано:			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Отметки условные в метрах




Абрис


Масштабы
Гор. 1:500
Вер. 1:100




Отметка земли	6.97	6.97	6.97	6.39	6.50	6.70	6.68
Расстояние, М	2.31	0.3	10.00	9.00	7.70	2.3	
№ черт.	199-450-ЭС лист 2.1						
Пролет в метрах	28,00м						
Марка кабеля	АСБ2л-10 3х95						
Вид прокладки	ГНБ (2 трубы ПЭ100 SDR 17-160x9,5)						
Местоположение перехода	г. Отрадное ул. Кирпичная Кировского район Ленинградской области.						




Стартовый котлован вид сбоку
2,3х2,5х2,0




Приемный котлован вид сбоку
2,3х2,0х2,0



Стартовый котлован вид сверху



Приемный котлован вид сверху



Примечания

- 1 Для организации прокола под проспектом используется метод горизонтально-направленного бурения (ГНБ).
- 2 Для ГНБ применить гидро-динамическую мини буровую установку Vermeer Navigator D100x120 или установку с аналогичными характеристиками.

						199-450-ЭС				
						Строительство КЛ 10 кВ от ТП №547 до ТП№549 в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области.				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.	Вид.док.	Лист	Листов	
							РД	3		
Н.контр.	Шмарин				08.15		Пересечение №1-3 методом ГНБ			
ГИП	Голуб				08.15					
Гл. спец	Щекотин				08.15					
Инженер	Ябс				08.15					