






1 Для организации прокола под проспектом используется метод горизонтально-направленного бурения (ГНБ).

2 Для ГНБ применить гидро-динамическую мини буровую установку Vermeer Navigator D100x120 или установку с аналогичными характеристиками.

						199-450-ЭС					
						Строительство КЛ 10 кВ от ТП №547 до ТП №549 в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.		Вид док.	Лист	Листов	
								РД	4		
Н.контр.	Шмарин			08.15		Пересечение №6-8 методом ГНБ					
ГИП	Голуб			08.15							
Гл. спец	Шекотин			08.15							
Инженер	Ябс			08.15							