


Согласовано:			



Уплотнение из шнура асбестового и глины

Труба ТЗК Ø160мм

Проектируемая КЛ 10кВ АСБ2л 3х95

Примечания:

1. Уплотнение трубы выполнить из шнура асбестового покрытой водонепроницаемой (мятой) глиной.
2. Чертеж выполнен на основании чертежа А5-92-45 лист 49 типового проекта А5-92.

Подп. и дата							199-450-ЭС			
							Строительство КЛ 10 кВ от ТП №547 до ТП№549 в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области.			
	Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата				
							Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.			
							Вид док.	Лист	Листов	
Инв. № подл.							РД	8		
	Н.контр.	Шмарин				08.15	Уплотнение кабеля в трубе			
	ГИП	Голуб				08.15				
	Гл. спец	Щекотин				08.15				
	Инженер	Ябс				08.15				
							