

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции «ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Калинина до Гатчинского шоссе в п. Тайцы Гатчинского района ЛО» (инв.№ 100001946)

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК» 2016 г.;
2. **Вид строительства:** реконструкция;
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект;
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - ✓ **ВЛ-0,4 кВ:** На ВЛ-0,4 кВ по ул.Калинина от ТП-9 до Гатчинского шоссе, с учетом анкерных пролетов, выполнить замену существующего провода на провод СИП2А сечением $3 \times 95 + 1 \times 95 + 1 \times 25 \text{ мм}^2$, предусмотрев замену дефектных опор на ж/б опоры из стоек типа СВ-95 ($L \sim 500 \text{ м}$). Переподключение существующих потребителей на данном участке ВЛ-0,4кВ, выполнить проводом СИП2А необходимого сечения. (48 вводов около 1580 метров).
 - ✓ - устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов 14 шт. при количестве проводов 4 шт(3Ф)- 458 м.
7. - устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов 34 шт. при количестве проводов 2 шт (1Ф) - 1122м.
8. **Требования к узлам учета:** отсутствуют;
9. **Требования к телемеханике:** отсутствуют;
10. **Требования к РЗА:** отсутствуют;
11. **Требования к технологии:** в соответствие с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК»;
12. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
15. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале АО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
16. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** Договор с ТУ на присоединение заявителя: Жданова Людмила Александровна. (06-475/005-ПСФ-14 от 16.09.2014.)
17. **Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
18. **Проектная организация:** _____
19. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
20. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).