

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

*по объекту реконструкции «ВЛ-0,4 кВ по ул. Введенская от ТП-71 до ул. Рубинштейна и далее по ул. Рубинштейна п. Вырица Гатчинского р-на ЛО»
(инв. №100001502)*

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК» 2016г.;
2. **Вид строительства:** реконструкции;
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект;
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
ВЛ-0,4 кВ: На ВЛ-0,4 кВ по ул. Введенская от ТП-71 до ул. Рубинштейна выполнить дополнительную подвеску провода СИП2А (сечение провода определить проектом не менее 95мм²) (L~150м).
На ВЛ-0,4 кВ по ул. Рубинштейна от ул. Введенской до опоры с ответвлением к объекту с учетом анкерных пролетов выполнить замену голого провода А-25 на провод СИП2А (сечение провода определить проектом не менее 95мм²) (L~200м), предусмотрев замену дефектных опор на ж/б опоры из стоек типа СВ-95.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют;
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют;
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативно-технической документацией (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК» и в соответствии с требованиями законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов в сфере технического регулирования и стандартизации;
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале АО «ЛОЭСК» «Южные электросети», с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** Технические условия и договор на присоединение заявителя: ООО Ленстрой, Рубинштейна 1 (06-225/005-ПСФ-16);
16. **Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** _____
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик вправе дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.**
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).