




Проект кабельного этажа



Планы первого этажа с расположением электроосвещения



Планы второго этажа с расположением электроосвещения



Спецификация оборудования и материалов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|------|-------------|--|------|--------------------------------|
| 1 | LED 823 | Аварийный светодиодный светильник со встроенной ак. батареей, мощностью 38 Вт, потолочный, IP 64 | 3 | Производитель: ООО Светорезерв |
| 2 | | Выключатель открытой установки, одноклавишный, IP 54 | 3 | |
| 3 | | Розетка одинарная открытой установки, IP 54 | 1 | |

00-1136/2015-ЭС

Объект строительства: "КТП-27Н в г.Тихвин ЛО"

| Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подпись | Дата | | | |
|---------------|---------|----------------|--------|---------|------|---|----------------------------------|------|
| Разраб. | | Иванов В.А. | | | | | Стадия | Лист |
| ГИП | | Шамина Т.Н. | | | | | Р | 16 |
| Нормоконтроль | | Нестерова А.В. | | | | План с расположением освещения проектируемой БКТП-250 кВа | ООО "СОЮЗ ПроектЭнерго" г. Псков | |
| | | | | | | | | |