

СОГЛАСОВАНО					Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Временная КТП							
					1	Комплектная трансформаторная подстанция в габаритах 250 кВА киоскового типа. проходная , с кабельными вводами и выводами на напряжении 10/0,4 кВ, с силовым трансформатором мощностью 250 кВА	сертифицирована на территории РФ			к-т	1		Временная. Поставляется Заказчиком
					2	Щебень фракции 5-20мм	ГОСТ 8267-93			м.куб	2,54		12.7*0.2
					3	Блок ж/б размером 2380*300*580мм	ФБС 24.3.6т			шт	1	970	
					4	Блок ж/б размером 880*300*580мм	ФБС 9.3.6т			шт	1	350	под шкаф учета
					5	Корпус металлический ЩМП со степенью защиты IP 54, размером 1800х850х600мм с замком ригельного типа	инд. изготовление.			шт	1		
						Вывод кабелей из ТП-27							
						1. Установка разъединителя по т.п. серии 3.407.1-143 на опоре в сторону ТП-26							
					6	Разъединитель, укомплектованный ручным приводом	РЛНД-1-10Б/400 У1 ПРНЗ-10У1		ИЗВА	шт	1		
							ТУ659 РК -000100-33-11-2000						
					7	Изолятор	ШФ20Г ГОСТ22863-77		ОАО "ЮАИЗ"	шт	4		
					8	Колпачок	КП-22 ТУ 34-09-11232-87			шт	4		
					9	Проводник заземления, L=8м	ЗП1			шт	1		
					10	Сталь круглая диаметром 12 мм.	ГОСТ 2590-2006			м	10		
				11	Кронштейн	РА1 3.407.1-143.8.64			шт	1			
				12	То же	РА2 3.407.1-143.8.65			шт	1			
				13	То же	РА4 3.407.1-143.8.66			шт	1			
		Взам. инв.Н		14	То же	РА5 3.407.1-143.8.67			шт	1			
				15	Вал привода	РА3 3.407.1-143.8.69			шт	2			
				16	Хомут	Х8 3.407.1-143.8.69			шт	3			
		Подпись и дата											
		Инв.Н подл.											

						00-1136.2015-ЭС.СО					
						Объект строительства " КТП-27Н в г.Тихвин ЛО"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата						
Разработал		Иванов В.А.					Стадия	Лист	Листов		
ГИП		Шамина Т.Н.									
							Р	1	3		
Нормоконтроль		Нестерова А.В.				Спецификация оборудования. изделий и материалов.	ООО " СоюзПроектЭнерго" г. Псков				