



Примечания

1. Произвести замену существующих деревянных опор на ж / б приставках №44-№50 на новые на базе ж / б стоек СВ 110-3.5 (проектируемую опору №48/1 взамен опоры №48 установить по новым координатам в связи с необходимостью соблюдения необходимого расстояния между опорами при прокладке провода СИПЗ).

00-973/2015-3С					
Реконструкция ЛЭП-6кВ от ГПП-2 (ПС-515) до ТП11 в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО					
Изм.	И.уч.	Лист	И.доп.	Подп.	Дата
Разраб.	Цетков	07.16			
ГИП	Карчев	07.16			
Н.контр.	Карчев	07.16			
КВЛЗ-6кВ				Р	Лист
План прокладки КВЛЗ -6кВ Масштаб 1:500				37	
ООО "ЭНЕРГО СТРОЙ"				Формат А 1	