Линия совмещения
листов 7 и 8

Опора N51
ПоВ10-1 сущ.

Опора N52
ПоВ10-1

Опора N53
ПоВ10-1 сущ.

Опора N54
ПоВ10-1 сущ.

Опора N55
ПоВ10-1 сущ.

Опора N56
ПоВ10-1 сущ.

Опора N57
ПоВ10-1 сущ.

49,4

62,3

55

58,5

58

57,4

48,4

6

деревьев диаметром
716м2 кол-во - 79шт

Вырубка кустарника S=156м2

Вырубка кустарника S=236м2

Вырубка кустарника S=108м2

Вырубка кустарника S=240м2

Проложить ВЛЗ-6кВ проводом СИПЗ-3(1х70)мм
от Опоры N22 до проектируемой Опоры N59/1.
Существующий провод АС-70 от Опоры N22
до Опоры N59 демонтировать!

Линия совмещения
листов 8 и 9

Условные обозначения:

- Проектируемая КЛ-6кВ в земле.
- Проектируемая КЛ-6кВ в ТЗК трубе Д-140мм.
- Указатель кабельной трассы
- Проектируемая ВЛЗ-6кВ.
- Существующая ВЛЗ-6кВ.
- Опора 6кВ одностоечная (промежуточная) замена/существующая/новая
- Опора 6кВ двухстоечная (анкерная/концевая) замена/существующая/новая
- Опора 6кВ трехстоечная (угловая-анкерная) замена/существующая/новая

Примечания

1. Произвести замену существующей деревянной опоры на ж / б приставках №55 на новую на базе ж / б стойки СВ 110-3,5.

						00-973/2015-ЭС	
						Реконструкция: ЛЭП-6кВ от ГПП-2 (ПС-515) до ТП11 в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО	
Изм	N уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Цветков			07.16	КВЛЗ-6кВ	Стадия: Р; Лист: 38; Листов:
ГИП		Корнев			07.16		
Н.контр.		Корнев			07.16	План прокладки КВЛЗ -6кВ. Масштаб 1:500	ООО "ЭНЕРГО СТРОЙ"

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Копировал

Формат А1