



Примечания

1. На проектируемой опоре №33 установить Р/К и ОПН.

2. Произвести замену существующих деревянных опор на ж/б приставках №31-№36 на надыне на дазе ж/б стоек СВ 110-5 (опора №36 – стойка СВ 110-3.5).

00-973/2015-3С					
Реконструкция ЛЭП-6кВ от ГПП-2 (ПС-515) до ТПМ1 в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО					
Изм.	И.уч.	Лист	И. док.	Подп.	Дата
Разраб.	Цветков	07.16			
ГИП	Карнев	07.16			
Исполн.	Карнев	07.16			
КВЛ3-6кВ				Р	Лист
План прокладки КВЛ3 -6кВ Масштаб 1:500				35	
ООО "ЭНЕРГО СТРОЙ"				Формат А 1	