

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Железобетонные изделия								
1	Стойка ж/б длиной 9,5 м (с 2-мя отверстиями)	СВ 95-3 ТУ 5863-007-00113557-97			шт.	55	900	
Провода и кабели								
1	Провод самонесущий изолированный с жилой освещения (с учетом ошиновки на мачтовый рубильник)	СИП-2 3х70+95+25 ТУ16-705.500-2006		ОАО «Севкабель»	м	860	1,192	барабан №20а
2	Провод самонесущий изолированный	СИП-2 3х70+95 ТУ16-705.500-2006		ОАО «Севкабель»	м	205	1,095	барабан №14а
3	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента	СИП-4 2х16 ТУ3553-015-05755714-2002		ОАО «Севкабель»	м	1085	0,139	
4	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента	СИП-4 4х16 ТУ3553-015-05755714-2002		ОАО «Севкабель»	м	42	0,262	
5	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ	АВБШв 4х95-1 ГОСТ Р 53769-2010		ОАО «Севкабель»	м	17	2,138	
Стальные изделия								
1	Крепление подкоса (кронштейн)	У4 ЛЭП 98.08-15			шт.	21	6,8	
2	Хомут	Х12 ЛЭП98.08-14			шт.	28	1,3	
3	Крюк (Ø16мм) вар.2	К-КМ-1 ЛЭП 98.08			шт.	1	2	
4	Траверса	ТН27 ЛЭП98.08-13			шт.	31	4,2	
5	Траверса	ТН28 ЛЭП98.08-17			шт.	4	5,1	
6	Траверса	ТН18 ЛЭП98.08-16			шт.	7	2.6	
7	Траверса	ТН19			шт.	9	3.7	

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Траверса 2-х штыревая	ТН9 3.407.1-136.3-28			шт.	1		
9	Крюк (на дом)	SOT 76.2		“Ensto”	шт.	53	0,785	
10	Крюк (на опору)	SOT 76		“Ensto”	шт.	9	0,61	
11	Проводник заземляющий	ЗП6 ЛЭП 98.08-08			м	44,3	0,5	
12	Заземляющий проводник	ЗП2 3.407.1-136.3-36			м	3		
13	Уголок 90х90х6	ГОСТ 8509-93.B22			шт/м	1/5		
14	Шайба	8 ГОСТ 11371-78*			шт.	3	0,001	
Металл для заземления								
1	Сталь круглая, черная Ø 16 мм	ГОСТ 2590-88			м/кг	258/407,64	1,58 кг/м	
2	Канат одинарной свивки	ТК-9,1-1-С-Н-1370 ГОСТ 3063-80			м/кг	301/126,42	0,42 кг/м	
Линейная арматура								
1	Зажим анкерный	SO251.01	6418677418617	“Ensto”	шт	56	0,47	
2	Зажим анкерный	SO250.01		“Ensto”	шт	2	0,47	
3	Зажим анкерный	SO158.1		“Ensto”	шт	16	0,85	
4	Натяжной зажим для ответвления к вводу	SO157.1		“Ensto”	шт	106	0,75	
5	Зажим поддерживающий	SO 239	6418677418969	“Ensto”	шт.	8	0,30	
6	Зажим поддерживающий	SO69.95	6418677414572	“Ensto”	шт.	29	0,23	
7	Изолированный прокалывающий зажим	SLIP22.1	6418677403842	“Ensto”	шт	315	0,120	
8	Изолированный прокалывающий зажим	SLIP22.12	64186774161187	“Ensto”	шт	73	0,120	
9	Герметичный изолированный прокалывающий зажим	SLIW11.1	6418677403651	“Ensto”	шт	129	0,05	
10	Зажим плашечный	ПС-1-1 ТУ 3449-013-40064547-01			шт.	81	0,38	
11	Зажим плашечный	ПС-2-1 ТУ 3449-013-40064547-01			шт.	72	0,38	
12	Концевой колпачок	PK 99.025		“Ensto”	шт.	6		
13	Концевой колпачок	PK 99.2595		“Ensto”	шт.	27		
14	Бандажный ремешок	PER15		“Ensto”	шт.	357	0,0021	
								Лист
					024-14СЭГ-ЭС.С1			2
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док
					Подп.	Дата		

				1	2	3	4	5	6	7	8	9					
				15	Разъем для подключения переносного заземления	SE40		“Ensto”	шт	10	0,19						
				16	Скрепа	COT 36		“Ensto”	шт.	127	0,015						
				17	Бандажная стальная лента	COT 37		“Ensto”	м.	143	0,115						
				18	Дистанционный бандаж	SO79.1		“Ensto”	шт.	17	0,18						
				19	Дистанционный бандаж	SO79.5		“Ensto”	шт.	9	0,065						
				20	Настенный зажим	SO 125		“Ensto”	шт.	4	0,33						
				21	Дистанционный фиксатор (дерево)	SO70.16		“Ensto”	шт.	21	0,045						
				22	Кабельный наконечник	ТА 70		«ТехЭлектро»	шт.	8	0,0613						
				23	Изолятор	НС18А ГОСТ 34-13-939-87			шт.	2	0,43						
				24	Колпачок	К-5 ГОСТ 18380-80			шт.	2	0,01						
				25	Зажим	ПА-2-2 ГОСТ 4261-82			шт.	3							
				26	Зажим	ПС-1-1 ГОСТ 4261-82			шт.	2							
				27	Зажим соединительный	CIL7		“Ensto”	шт.	1							
				<b>Оборудование</b>													
Согласовано				1	Мачтовый рубильник	SZ51		«Ensto»	компл.	3							
				2	Предохранитель (Ип.в.=63А)	ППН-33			шт.	6							
				3	Предохранитель (Ип.в.=40А)	ППН-33			шт.	3							
				4	Муфта концевая наружной установки	1П5КНТпН-2		ЗАО «Термо-фит»	компл.	2		В КТП					
				5	Автоматический выключатель, Inp=160А	BA57-35			шт.	1							
				6	Автоматический выключатель, Inp=125А	BA57-35			шт.	1							
				7	Ограничитель перенапряжения с прокалывающим зажимом	SE45.344-10		“Ensto”	шт.	8							
<b>Прочие материалы</b>																	
				1	Монтажная рейка для крепления	РЕК 49		«Ensto»	шт.	3							
				2	Шина для крепления табличек	РЕМ 216		«Ensto»	шт.	3							
				3	Табличка номинального тока	РЕМ 242.63		«Ensto»	шт.	2							
				4	Табличка номинального тока	РЕМ 242.40		«Ensto»	шт.	1							
													Взамен инв. №				
													Подпись и дата				
													Инв. № подл.				
									Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	024-14СЭГ-ЭС.С1		Лист
																	3

Согласовано			
	Взамен инв. №		
	Подпись и дата		
	Инв. № подл.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Табличка номера линии	РЕМ 241.1		«Ensto»	шт.	3		
6	Изолированная штанга	ST 33		«Ensto»	шт.	1		
7	Песок для строительных работ среднезернистый	ГОСТ 8736 – 93			м <sup>3</sup>	0,24		
8	Бирки для маркировки кабеля				шт.	4		