

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»

Утверждаю:
Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»

/Крылова Т. М./

/Козлов Г.Г./

« » 20 г.

« » 20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Трансформаторная подстанция ТП - 4 г.Волхов ул. Дзержинского, д.5а. инв.№
030000520».

1. Основание для проведения работ - Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. Вид ремонта: капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/населенная местность, в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта –
И-эт. трансформаторная подстанция, площадь 36,4 м², объем 157 м³.
5. Объем работ в физических показателях –
отмостка - восстановление отмостки с устройством песчаного, щебёночного, бетонного основания с армированием – 32 м²,
стены – оштукатурка и окраска поливинилацетатными составами по подготовленной поверхности – 237,6 м², восстановление кирпичной кладки в наружных стенах – 0,22 м³,
потолок – оштукатурка и окраска поливинилацетатными составами по подготовленной поверхности – 36,4 м²,
полы – замена покрытия пола с устройством подстилающих бетонных слоев с армированием и масляной окраской (в РУ-0,4кВ и РУ-10кВ) – 17м²,
решетки – установка двух новых вентиляционных решеток, масляная окраска существующих решеток – 10 м², установка сетки с ячейкой 1х1 см,
обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счёт подрядной организации.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам –
в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК»
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:
в соответствии с нормативными документами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению
не требуется
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:
в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1 Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2 Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утвержденного графика
16. Сроки производства работ – октябрь 2018 год
17. снабжение материалами и оборудованием – силами подрядной организации
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): главный инженер филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» Крылова Т.М.: № тел. 8 921 421 23 63.

Разработал:

Нач. ПР РЭС г. Волхов

/Голубков С. В./

« » 20 г.