

**Согласовано:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Восточные электросети»

Т. М. Крылова  
« 04 » 12 2017 г.

**Утверждаю:**


Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Восточные электросети»

Г. Г. Козлов  
201\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

«Комплектной трансформаторной подстанции - 65», инв. № 200000505, Ленинградская область, г. Тихвин, усадьба РТС, у д.10

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) /прочее (указать)  
3.1 Все необходимые согласования ремонтных работ выполняются подрядчиком (монтажной организацией).  
3.2 Работы на действующей трансформаторной подстанции 10 кВ
4. *Основные технико-экономические показатели объекта*  
4.1 Комплектная трансформаторная подстанция-65, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 7,6 кв.м., инв. № 13027, лит. А, инв. № 200000505  
4.2 Размеры здания и схема расположения



5. *Основной объем работ в физических показателях*  
Произвести очистку и обеспыливание поверхности щетками – 100 м<sup>2</sup>  
Произвести окраску (эмалью ПФ-115) и грунтовку (грунтовкой ГФ-021) металлических поверхностей – 100 м<sup>2</sup>
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*  
13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.  
13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014г.


15. *Отдельные требования –*

- 15.1. Выполнение проекта производства работ.
- 15.2. Выполнение работ должно происходить в строгом соответствии с ППР.
- 15.3. Подрядчик не имеет право изменять состав работ или заменять их на аналогичные строительные процессы без письменного согласования с Заказчиком.
- 15.4. Объемы выполняемых работ должны соответствовать объемам работ технического задания.
- 15.5. Используемые СНиП, а также иные нормативные документы должны быть разрешены к использованию и зарегистрированы Минюстом России.
- 15.6. Выполнение ремонтных работ должно осуществляться с обязательным соблюдением требований следующих документов: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».
- 15.7. Применяемые материалы, изделия и конструкции должны быть новыми, ранее не использованными.
- 15.8. Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на производство работ в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 15.9. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии со СНиП 3.01.01-85\* «Организация строительного производства», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», и СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
- 15.10. Заказчику, после выполнения работ, предоставляется в 2-х экземплярах исполнительная (техническая документация), выполненная в соответствии с требованиями «Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» И 1.13-07 и «Исполнительная и техническая документация при строительстве зданий и сооружений». В исполнительной документации в обязательном порядке должны быть акты освидетельствования всех скрытых работ, паспорта и сертификаты на все установленное оборудование и применяемые материалы, а также протоколы испытаний и измерений.
- 15.11. Организация проживания рабочего персонала, а также доставка строительных материалов обеспечивается силами подрядной организации.
- 15.12. При производстве работ строительные материалы, изделия и конструкции не должны загромождать помещения здания производственной базы и прилегающую территорию. Места складирования материалов согласовываются с заказчиком заранее.
15. *Сроки производства работ* июнь 2018 года
16. *Снабжение материалами и оборудованием* – материал подрядчика.
17. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 36 месяцев.
18. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
19. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Беляков О.И. Начальник ПТО филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электрические сети» тел. 8-81367-56-874

**Разработал:**

Начальник ПТО филиала АО «ЛОЭСК»

«Восточные электросети»

 /О. И. Беляков/  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.