


Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»

Крылова Т. М.
«04» 12 2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»



Козлов Г. Г.
20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

«Здание ТП-47, г. Киреевск, № 090000294».

1. Основание для проведения работ - Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. Вид ремонта: капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/населенная местность, в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта - Размеры ТП: 10,01 х 5,22 м.
5. Объем работ в физических показателях - Покраска металлических дверей Т-1, Т-2, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ – 39,29 м², устройство карнизов и парапетов на кровли ТП – 10,78 м, выравнивание бетонных полов в Т-1 и Т-2, РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ – 30,07 м², покраска бетонных полов специальной краской, исключаящей пылеобразование в РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, Т-1 и Т-2 – 30,07 м², покраска вентиляционной решетки – 12,95 м², установка сетки на вентиляционные решетки – 12,95 м², установка металлических решеток в РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ – 0,18 м², покраска напольных металлических люков – 6,86 м², усиление проемов в стене РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ (металлической конструкцией) – 194 кг, бетонирование отстойки здания с устройством песчаной, щебеночной подушки и армированием – 4,14 м³, ремонт и восстановление герметизации проемов – 47,81 м, восстановление металлической конструкции под площадку для обслуживания Т-1 и Т-2 – 160 кг, покраска металлических элементов порталов Т-1 и Т-2 – 20,2 м².
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам - в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК»
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с нормативными документами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению не требуется
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1 Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2 Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ – ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования –
 - 15.1 Выполнение проекта производства работ.
 - 15.2 Выполнение работ должно происходить в строгом соответствии с ППР.
 - 15.3 Подрядчик не имеет право изменять состав работ или заменять их на аналогичные строительные процессы без письменного согласования с Заказчиком.
 - 15.4 Объемы выполняемых работ должны соответствовать объемам работ технического задания.
 - 15.5 Используемые СНиП, а также иные нормативные документы должны быть разрешены к использованию и зарегистрированы Минюстом России.
 - 15.6 Выполнение ремонтных работ должно осуществляться с обязательным соблюдением требований следующих документов: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».
 - 15.7 Применяемые материалы, изделия и конструкции должны быть новыми, ранее не использованными.

- 15.8 Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на производство работ в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 15.9 Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии со СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», и СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
- 15.10 Заказчику, после выполнения работ, предоставляется в 2-х экземплярах исполнительная (техническая документация), выполненная в соответствии с требованиями «Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» И 1.13-07 и «Исполнительная и техническая документация при строительстве зданий и сооружений». В исполнительной документации в обязательном порядке должны быть акты освидетельствования всех скрытых работ, паспорта и сертификаты на все установленное оборудование и применяемые материалы, а также протоколы испытаний и измерений.
- 15.11 Организация проживания рабочего персонала, а также доставка строительных материалов обеспечивается силами подрядной организации.
- 15.12 При производстве работ строительные материалы, изделия и конструкции не должны загромождать помещения здания производственной базы и прилегающую территорию. Места складирования материалов согласовываются с заказчиком заранее.
16. Сроки производства работ – июль 2018 год
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): главный инженер «Восточного филиала» АО «ЛОЭСК» Крылова Т.М.; № тел. 8 921 421 23 63.

Разработал:

Начальник ПТО филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»

 /Беляков О. И./

«___» _____ 2017г.