


Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»




/Зайц С.А./
2017 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Кабельная линия 10кВ г. Отрадное» (ПС-207 ф.15-ТП-504) Инв.№ 000001000.

1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.*
2. *Вид ремонта – **капитальный ремонт***
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) населенная местность*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – Замена участка КЛ-10 кВ (ПС-207 ф.15-ТП-504)*
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1 *Выполнить схему прокладки КЛ-10 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.*
 - 5.2 *Произвести замену участка КЛ-10 кВ, замену выполнить кабелем марки АСБ 2л-10 3х120, общая длина - 830м.:
- В траншее, L-750 м.
- По конструкциям, L-80м.*
 - 5.3 *На незащищённых участках КЛ-10 кВ выполнить покрытие кабеля плиткой ПЗК .*
 - 5.4 *Выполнить монтаж концевых муфт марки ЗКНТп-10 70/120 – 2 шт.*
 - 5.4 *Выполнить монтаж соединительных муфт марки ЗСТп-10 70/120 – 3 шт.*
 - 5.5 *Выполнить работы по восстановлению благоустройства, с подписанием акта с землепользователем, после прокладки кабеля.*
 - 5.6 *После окончания работ произвести ПНР.*
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
7. *Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
8. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
9. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
10. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.*
11. *Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»*
12. *Требования к подрядной организации:*
 - 12.1 *Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.*
 - 12.2 *Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.*
13. *Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014г.*
14. *Отдельные требования – _____*
15. *Сроки производства работ: май 2018 г.*
16. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
17. *Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев*
18. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
19. *Контакты заказчика: Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»
тел.8(81362)20828*

Разработал:
Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»


/ Двдцдтвд Т.А./