



Показатели состояния сетей в нормальном режиме		
Наименование отходящих фидеров	Расчетная нагрузка фидера, кВА	Максимальные потери напряжения, %
322-08	2922	3,6

						ПЭ-00-453/2015-ГТ-ЭС				
						Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС «Вырица» 35/10 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000679); Реконструкция КЛ 10 кВ ф.8 от ПС «Вырица» 35/10 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100003003, инв. №100003006)				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата			Стадия	Лист	Листов
						ЛЭП 10 кВ		Р	6	
ГИП		Кучина			05.17	Структурная схема ЛЭП 10 кВ		ООО "Потенциал Энерго"		
Разработал		Кучина			05.17					